


DK



EXact2 HMI2-350-TOUCH Automatik

Basisvejledning for VEX240-250-260-270-280



Original brugsanvisning

Symboler og software version	
Symboler brugt i denne vejledning	4
Software version	4
Software version	4
1. Menustruktur	
1.1. Overblik over menuer og brugerniveauer	5
2. Brugerniveau	
2.1. Betjening	6
2.1.1. Anvendelse af betjeningsikoner i menuerne.....	6
2.2. Oversigt over HMI ikoner	7
3. Tekniker- og serviceniveauer	
3.1. Adgangskoder tekniker- og serviceniveauer	9
Menu 3.2 - Valg af sprog	10
Menu 3.2.1 - Indstilling af dato og tid	10
Menu 3.2 - Nulstil indstillinger	10
Menu 3.2 - Genindlæs database	11
Menu 3.6 - Web server	11
Menu 3.7 - Backup/restore	12
3.2. VIGTIGT ved servicearbejde	12
3.2.1. Ekstra service HMI panel.....	14
4. Opstart af anlæg til drift	
4.1. Kom godt i gang	16
Opstart konfiguration.....	17
Menu 3.4 - Tilbehør.....	18
Menu 3.4 Tilslutning af varme- og køleenheder	19
Menu 3.5 BMS	20
Menu 3.5 - BMS.....	20
4.2. Hvad er et indeklimaniveau?	20
Menu 1 - Valg af driftsform	21
Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Luft regulering	22
Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger Balance.....	25
Menu 3.1.1.5 - Regulatorer	26
Menu 3.1.1.1.1 til 3.1.1.1.4 Indstilling af de valgte indeklimaniveauer	26
Menu 3.1.1.1.x - Luft setpunkt	26
Menu 3.1.1.1.x - Temperatur setpunkt	26
Menu 3.1.1.1.x - Absolut/Relativ temperatur	27
Menu 3.1.1.1.x - Køling relativ start	27
Menu 3.1.1.1.x - Varme relativ start	27
Menu 3.1.1.1.x - Køling absolut start	28
Menu 3.1.1.1.x - Varme absolut start	28
Generelt for temperaturregulering	28
Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser.....	28
Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, absolut	30
Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, absolut	31
Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, relativ	32
Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, relativ	34
Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Temperatur regulering	35
Kompensering	36
Menu 3.1.2 - Luftkompensering	36
Menu 3.1.2.1 - CO2 kompensering	37
Menu 3.1.2.2 - Fugtkompensering af luftmængde	38
Menu 3.1.2.3 - Luftmængdereduktion	38
Menu 3.1.2.4 - Udekompensering af luftmængde	39
Menu 3.1.3 - Temperatur kompensering	40
Menu 3.1.3.1 - Udetemperaturkompensering	40
Menu 3.1.3.2 - Sommerkompensering	41
Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning ved tryk)	42
Menu 3.1.5 - Natkøling	43
Menu 3.1.6 - Kølegenvinding.....	45
Menu 3.1.7 - Grænser for ventilatorer.....	45

	Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser for tilluft og rum.....	45
	Grænser for rumtemperaturen.....	46
	Menu 3.1.9 - MXHP indstillinger.....	46
	Menu 3.1.10 - MCOCW indstillinger.....	46
	Menu 5 - Tid og ugeplan.....	47
	Menu 5.1 - Dato og tid.....	47
	Menu 5.2 - Ugeplan	47
	Menu 7 - Sikkerhedsfunktioner.....	48
	Menu 7.1 - Brandalarm.....	48
	Menu 7.2 - Frostsikring af HCW	49
5. Drift		
	Menu 2 - Driftsvisninger.....	51
	Menu 2.1 - Lufttemperaturer	51
	Menu 2.1.1 - Setpunkter for regulatorer	52
	Menu 2.2 - Luftmængder	52
	Menu 2.3 - Motor controller parametre (MC-parametre)	52
	Menu 2.4 - Temperatur reguleringsenheder	53
	Menu 2.5 - Tryk.....	53
	Menu 2.6 - Eftervarmeflade	53
	Menu 2.7 - CH-køleunit.....	54
	Menu 2.8 - CCW Isvandsflade	54
	Menu 2.9 - CU-køleunit.....	54
	Menu 2.10 - Ekstern kølemaskine MXCU.....	54
	Menu 2.11 - Ekstern køle-/varmepumpeunit MXHP.....	54
	Menu 2.12 - Timetællere.....	55
	Menu 2.13 - CO2/RH sensorer (hvis monteret).....	55
	Menu 6 - Versioner.....	55
	Menu 8 - Service.....	56
	Ekstra service HMI panel.....	57
	Menu 8.2 - VDI 6022.....	59
	Menu 8.3 - Tvangsstart	59
	Menu 8.3.1 Ventilatorer.....	59
	Menu 8.3.2 Genvinding.....	59
	Menu 8.3.3 Varmeenhed.....	60
	Menu 8.3.4 Køleenhed.....	60
	Menu 8.3.5 Spjæld og relæer.....	60
	Menu 8.4 - Kalibrering af MPT.....	60
6. Alarmer		
	6.1. Alarmer og info (menu 4).....	62
	6.2. Nulstil alarmer.....	62
	6.3. Alarmvisning og Aktuel liste - fejlårsager.....	62
	6.4. Alarmliste.....	64
Appendix 1 - Principskitser		
	Principskitser.....	102
	Principskitser for anlæg med chiller	102
	VEX240-250-260-270L ventilatorplacering 1	102
	VEX240-250-260-270R ventilatorplacering 1	102
	VEX240-250-260-270L ventilatorplacering 2	103
	VEX240-250-260-270R ventilatorplacering 2	103
Appendix 2 - Temperaturmodstand tabel		
	Temperaturmodstand tabel DC95.....	104

Symboler og software version

Symboler brugt i denne vejledning

Forbudssymbol



Overtrædelse af anvisninger angivet med forbudssymbol er forbundet med livsfare.

Faresymbol



Overtrædelse af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel.

Software version

Software version

Denne vejledning er gældende fra følgende version:




AHUC: 3.11.1.0

HMI: 4.1.0.0


1. Menustruktur

1.1 Overblik over menuer og brugerniveauer

Brugermenu:



Tekniker- og servicemenu:



1 Driftsform
Drift > Manuel
2 Driftsvisninger
Lufttemperaturer >
Luftmængder >
MC parametre >
Temp. reg. enheder >
Tryk >
Eftervarmeffl. >
CH-Køleunit
CCW
CU-køleunit
MXCU
MXHP >
Timetællere>
CO2/RH sensorer >
ALC
3 Indstillinger
Anlæg >
Generelt >
Konfiguration >
Tilbehør >
BMS >
Web server >
Backup/restore >
4 Alarm og info
Alarm Ja
Advarsel Nej
Information Ja
Nulstil alarmer > Nej
Aktuel liste >
Alarmlog liste >
Slet alarm log > Nej
5 Tid og ugeplan
Dato og tid >
Ugeplan >
6 Versioner
PO nummer > 1234567
Hardware >
Software >
Om EXact >
7 Sikkerhedsfunktioner
Brandalarm >
Frostsikring af HCW >
CH-køleunit
8 Service
Filter >
VDI 6022 >
Tvangsstart >
Kalibrering af MPT >
Lys > Fra
9 Gem indstillinger
Gem indstillinger > Nej
Sidst gemt:
Dato xx.xx.xxxx
Tid xx:xx.xx






2. Brugerniveau

2.1 Betjening

















2.1.1 Anvendelse af betjeningsikoner i menuerne









HMI - Human Machine Interface panel

Betjenings ikon	Anvendes til...
	Menu-ikon
	Navigations pile op og ned samt indstilling af værdier.
	Godkend-ikon for valg.
	Fortryd-ikon.
	Skift mellem daglig brugermenu og tekniker-/service-menu. Samt at forlade en menu uden at lave ændringer.

2.2 Oversigt over HMI ikoner










Ikon	Beskrivelse af visning
	Manuel drift
	Overstyret urdrift indtil næste skift i urplanen
	Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er komfort
	Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er økonomi
	Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er standby
	Urdrift, VEX/CX'en er stoppet
	Urdrift, der er ikke defineret nogle skiftetider i urplanen
	Drift styret af BMS
	Eksternt styret drift
	Setpunkt for temperatur vist i °C
	Setpunkt for ventilation vist i procent: 0% = ingen ventilation OFF = Anlægget slukket - kan ikke starte op via ur drift  BMS- eller WEB-server styrede anlæg overstyrer OFF-funktionen. Dette kan medfører at anlægget starter op, selv om det er stillet på OFF.
	Anlægget kører afisning (Deice)
	Alarm på anlægget. Kontakt servicetekniker som kan afhjælpe og nulstille alarmen. Ikon vises også i teknikermenu.
	Advarsel. Kontakt servicetekniker som kan afhjælpe og nulstille advarsen. Ikon vises også i teknikermenu.
	Servicedisplay tilsluttet

Ikon	Beskrivelse af visning
	Eksternt start/stop er brudt. Se elquickguide for yderligere information.
	Sommertid
	Vintertid
	Manglende kommunikation på den eksterne BUS, eller kommunikationen mellem VEX/CX og HMI, er afbrudt.
	Brandalarm. Hvilestrømskreds brudt og den indstillede brandfunktion aktiveret.
	Opstart: Webserver henter database. Ikonet vises indtil HMI-panelet er klar til brug.

3. Tekniker- og serviceniveauer

3.1 Adgangskoder tekniker- og serviceniveauer



Trin	Handling	Display viser...
1	<p>Hvis displayet er i dvale: Tryk på displayet for at aktivere fuldt lys.</p> <p>Tryk på  menu-ikon</p>	
2	<p>Tryk på tallet i koderækken for at aktivere og vælg tal via pil op / ned</p> <p></p> <p>Når hele tal- koden er valgt, godkendes med </p> <ul style="list-style-type: none"> • Koden er 1111 for teknikerniveau (enkelte menuer er skjulte eller vises kun med læserettigheder). EXHAUSTO anbefaler at dette niveau anvendes ved almindelige serviceopgaver. • Koden er 3142 for specialistniveau (fuld adgang til alle menuer). <p> Bemærk - Ikke korrekt indstilling (forkerte værdier) kan i visse menuer påvirke anlæggets drift negativt.</p>	 
3	<p>Tryk  pil op / pil ned for at finde og vælge den ønskede funktion i hovedmenuen</p>	
<p>Bemærk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 5 min. logges der automatisk ud til brugermenu. 		

Menu 3.2 - Valg af sprog

Fra fabrik er HMI'et indstillet til engelsk sprog - andet sprog kan vælges ved at:

Trin	Handling			
	<table border="1"> <tr> <td> Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Gem indstillinger > </td> <td> 3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore > </td> <td> 3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > </td> </tr> </table>	Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Gem indstillinger >	3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore >	3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database >
Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Gem indstillinger >	3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore >	3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database >		
1	Vælg "Indstillinger"			
2	Vælg "Generelt"			
3	Vælg det ønskede sprog i linje 2 "Sprog"			
4	Gå retur til hovedmenu og vælg ja i "Gem indstillinger"			

Menu 3.2.1 - Indstilling af dato og tid

Trin	Handling			
	<table border="1"> <tr> <td> 3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore > </td> <td> 3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > </td> <td> 3.2.1 Dato og tid Dato > 22-02-2009 Ugedag > Onsdag Tid > 13:11 </td> </tr> </table>	3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore >	3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database >	3.2.1 Dato og tid Dato > 22-02-2009 Ugedag > Onsdag Tid > 13:11
3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore >	3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database >	3.2.1 Dato og tid Dato > 22-02-2009 Ugedag > Onsdag Tid > 13:11		
1	Vælg "Indstillinger"			
2	Vælg "Generelt"			
3	Vælg "Dato og tid" for at indstille disse parametre i menuen 3.2.1."			
4	Gå retur til hovedmenu og vælg ja i "Gem indstillinger"			


Menu 3.2 - Nulstil indstillinger

Når "Nulstil indstillinger" vælges gendannes brugerindstillingerne, se menuguiden for hvilke menuer der er omfattet.

Bemærk




Dette kan ikke fortrydes og VEX/CX'en genstarter.



Menu 3.2 - Genindlæs database


Når "Nulstil indstillinger" vælges gendannes brugerindstillingerne, se i menuguiden hvilke menuer der er omfattet.

Databasen genindlæses






Menu 3.6 - Web server

Kontakt den netværksansvarlige for oplysninger om den korrekte IP-adresse m.m. Hvis admin adgangskoden mistes kan den nulstilles til fabriksindstilling, bemærk dette kan ikke fortrydes. Se EXact webservervejledning.



Menu 3.7 - Backup/restore

Det anbefales at lave en backup af VEX/CX'ens indstillinger og gemme backupfilen på et sikkert sted. Se de få retningslinjer for backup i skemaet:

	<p>Backup via HMI-panelet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sæt USB-stikket i et af stikkene på webserveren • Vælg menu Backup/restore • Det kan tage op til 20 sek. før forbindelse til USB oprettes, data mistes hvis der afbrydes. <p>Backupfilen kan kun gemmes på et USB-stik. Når filen er gemt er det ikke muligt at omdøbe filnavn eller filtypen. Filen navngives automatisk som i dette eksempel: backup_20110918.file</p>
	<p>Backup via webserver</p> <p>Følg anvisningerne for backup/restore i Webservervejledningen. Backupfilen kan gemmes på et valgfrit medie (USB, PC mv.). En backupfil som gemmes via webserveren kan godt omdøbes, men filtypen kan ikke ændres.</p>
	<p>Bemærk</p> <p>Hvis en backupfil er gemt fra webserveren og herefter omdøbt, kan den ikke hentes (restore) via HMI før filnavnet er omdøbt tilbage til standard, se "Via HMI-panelet".</p> <p>Hvis der skal laves backupfiler for flere VEX/CX, anbefales det at filerne gemmes på hvert sit USB-stik, eller at der laves en mappe pr. VEX/CX hvor backupfilerne gemmes.</p>

3.2 VIGTIGT ved servicearbejde

Åbn ikke...




...Servicelågerne før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren er placeret på venstre side af tilslutningsboksen øverst på aggregatet.

ON





OFF



Ugeplan



Det er vigtigt at sætte ventilationen i OFF, når der køres efter ugeplan:

Sæt ventilationen i OFF	
<p>Bemærk - Hvis HMI-panelet står på 0% (VEX/CX'en står stille) og anlægget kører efter ugeplan når servicearbejde startes, er der risiko for at programmet skifter via ur-drift og VEX/CX'en dermed starter op.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Log ind i teknikermenuen ved hjælp af adgangskoden 1111 • Skift til manuel drift via menu 1 • Skift tilbage til brugermenu • Ikon for manuel drift vises i højre hjørne i menuen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på ventilationsikonet  • Stil ventilationen ned til 0% via pilene • Tryk godkend  	
<ul style="list-style-type: none"> • Der vil nu stå OFF i displayet ud for ventilationsikonet 	


BMS anlæg eller WEB-server



Hvis VEX/CX'en styres via BMS eller WEB-server vil disse styringsmetoder kunne overstyre OFF funktionen og VEX/CX'en kan dermed risikere at starte op u hensigtsmæssigt. For frakobling af BMS eller WEB-server opkobling skal stik tages fra på EXact2 main board. Se evt. afsnittet om klemrækken i EI-guiden.

3.2.1 Ekstra service HMI panel


Hvis HMI-panelet er placeret langt fra VEX/CX'en, anbefales det at anvende et ekstra HMI-panel som tilsluttes VEX/CX'en i tilslutningsboksen.



RD14241DK-01

Kabel til servicepanel - EXact2

Stik på EXact2 main board til ekstra servicepanel



RD13093DK-01

Krav til kabel

Kabel til servicepanel kan bestilles ved henvendelse til EXHAUSTO (varenummer: HMI2SERVICEC).

4. Opstart af anlæg til drift



Stikkene i Modbus forbindelsen må ikke fjernes eller tilsluttes, hvis der er spænding på enhederne. Begge Modbus enheder skal slukkes inden der foretages ændringer, ellers er der risiko for at enhederne ødelægges.



Under idriftsættelsen kan det være nødvendigt at arbejde med åbne automatikbokse. Delene i boksene må kun berøres med værktøj, som er elektrisk isoleret.



Før ethvert indgreb på motorstyringerne eller motorernes kabler og klemmekasser, skal forsyningen være afbrudt i mindst 5 minutter, for afladning af kondensatorer.

Før indregulering påbegyndes

- Kontrollér at forsyningsspændingen er tilsluttet.
- Stil HMI-panelet i specialniveaue. Se afsnit 2.2.

4.1 Kom godt i gang

Når hovedmenuen vises på skærmen, så følg nedenstående rækkefølge for at komme godt i gang med idriftsættelsen.

Idriftsættelse

Trin	Handling	Menu
1	Konfigurer eventuelt eksternt tilbehør og eksterne enheder (varme- og køleflader, chiller, sensorer mv.).	3.4
2	Vælg driftsform - Det anbefales at vælge Manuel drift under idriftsættelsen.	1
3	Indstil/aktiver driftsindstillinger.	3.1
4	Programmer ugeplan.	5.2
5	Indstil sikkerhedsfunktioner.	7
6	Vælg driftsform - Skift evt. til ur-drift.	1

Nærmere forklaring til de enkelte menupunkter findes videre frem i dette kapitel.


HUSK - Gem indstillinger

Når der er foretaget ændringer i de forskellige menuer er det vigtigt at gå til hovedmenuen og vælge "Gem indstillinger" i menu 9 (vælg ja). Hvis der afbrydes for strømmen inden indstillingerne er gemt skal de indstilles igen.

Hovedmenu
Driftsform >
Driftsvisninger >
Indstillinger >
Alarm og info >
Tid og ugeplan >
Versioner >
Sikkerhedsfunktioner >
Service >
Gem indstillinger >

9 Gem indstillinger
Gem indstillinger > Nej
Sidst gemt:
Dato xx.xx.xxxx
Tid xx:xx.xx

Opstart konfiguration

Trin	Handling
1	Kontroller at korrekt konfiguration af VEX/CX'en er valgt fra fabrik via menu 3.3.
2	Kontroller at alt medfølgende tilbehør er konfigureret i menu 3.4
3	Hvis CO ₂ -føler er monteret, kontroller i menu 3.1.2.1 "CO ₂ -kompensering", om CO ₂ -kompenseringen er aktiveret.
4	Hvis fugtføler (RH-føler) er monteret, kontroller i menu 3.1.2.2 "Fugtkompensering", om fugtkompenseringen er aktiveret.
5	Gå til menu 4.5 "Aktuel liste" og kontroller om der er enheder fra konfigurationsmenuen som melder fejl. Alarm-ikonet ses på brugermenufladen. 
6	Hvis en enhed melder fejl, men er konfigureret korrekt. Kontroller da installationen.

3.3 VEX konfiguration

VEX-type >	200
VEX-størrelse >	50
Orientering	H
Ventilatorplacering >	1
Retning >	Right
Rotortype >	Kond.
Renblæs. zone >	Ingen

Linje i menu 3.3...	Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres...	Bemærkninger
Type	x	
Størrrelse	x	
Ventilatorplacering	x	
Retning		Kan ændres, se afsnittet Valg af Left/Right
Rotortype	x	
Renblæsningszone	x	

Menu 3.4 - Tilbehør

3.4 Tilbehør	
Isdetek. met. >	Tryk
Afis. Metode >	0
Eftervarmefl. >	MHCE
Køleenhed >	Ingen
Effekttrin HCE >	4
Filter detek. >	Timer
PIR >	PIR1
TS >	TS Room
CO2 >	MIOCO2
RH >	Ingen
Dining solution >	Nej
AUX OUT indstil. >	1
ALC	


Linje i menu 3.4...	Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres...	Bemærkninger
Isdetekterings metode		Bør kun ændres ved eftermon- tage af sensorer til isdetekte- ring. Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk • Tice
Afisningsmetode		Vælg afisningsmetode (meto- de nr.) for afisning af veksler. Se afsnit om afisning på de næste sider, hvor VEX type og de tilhørende afisningsmeto- der er beskrevet.
Varmeenhed		Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> • IHCW (er indstillet fra fa- brik til EXact2 main board, hvis VEX er købt med HCW) • MHCE (Elvarmeflade) • MHCW (Vandvarmefla- de), • Ingen
Køleenhed		Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> • CH • CU (køleanlæg fra EX- HAUSTO) • CCW (isvandsflade) • MXCU (eksternt kølean- læg) • Ingen
Filter detek.	x	Bør kun ændres ved eftermon- tage af sensorer til detektering af filtertilsmudsning. Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk • Timer
Effekttrin HCE		Menupunktet er først aktivt hvis MHCE er valgt. (Kan kun være aktivt for VEX340-50-60).

Linje i menu 3.4...	Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres...	Bemærkninger
PIR		<p>Aktivering af PIR-føler. Vælg mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begge (Både MIOPIR og PIRB tilsluttet) • PIR2 (PIRB tilsluttet) • PIR1 (MIOPIR tilsluttet) • Ingen <p>Når sensoren(erne) aktiveres af bevægelse i rummet overstyres VEX'en til komfortniveau. Komfortniveauet holdes i det tidsrum, som er indstillet bag på sensoren (PIRB), herefter falder VEX'en tilbage det tidligere indeklimaniveau. Bemærk: Tidsrummet for MIOPIR er fast 10 minutter og kan ikke ændres).</p>
TS		<p>Aktivering af ekstern temperaturføler og valg af type. Vælg mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS DUCT • TS ROOM • Ingen
CO2		<p>Aktivering af CO₂-føler. Vælg mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BMS • CO2B (føler tilsluttet AI SPARE) • MIOCO2 • Ingen
RH		<p>Aktivering af RH-føler. Vælg mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BMS • RHB (føler tilsluttet AI SPARE) • MIORH • Ingen
Dining solution		
ALC	x	ALC menu: Her kan ALC aktiveres og deaktiveres. Øvrige indstillinger bør ikke ændres.

Menu 3.4 Tilslutning af varme- og køleenheder

Placering

Der kan tilsluttes en varmeplade og en køleenhed til VEX'en. På nedenstående eksempel (VEX200) ses fladernes til placeringen i forhold til VEX'en.



⊕ Varmeflade - ⊖ Køleenhed

RD/12313-02

Menu 3.5 BMS

Menu 3.5 - BMS

3.5 BMS	
BMS >	Ingen
Konfiguration >	

Linje i menu 3.5...	Bemærkninger
BMS	Aktivering af overordnet styresystem BMS. Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> • Ingen • Modbus • MTCP • MLON • BACnet MS • BACnet IP
Konfiguration	Konfigurering af Modbus og BACnet MSTP.

BMS konfiguration Se nærmere beskrivelse i protokollernes vejledninger.

4.2 Hvad er et indeklimaniveau?

Eksempel

3.1.1.1.1 Komfort	
Luft setpunkt >	60 %
Luft setpunkt køl >	80 %
Temp. setpunkt >	21,0 °C
Abs. /Rel. >	Relativ
Køling rel. start >	1,0K
Køling abs. start >	---
Varme rel. start >	-1,0K
Varme abs. start >	---

Indeklimaniveau definition

I menuerne 3.1.1.1.1 til 3.1.1.1.4 kan de fire indeklimaniveauer Komfort, Standby, Økonomi og Manuel defineres. Parametre som setpunkter for ventilation og temperatur samt reguleringsmetode er samlet for det pågældende indeklimaniveau i en menu, se ovenstående eksempel. I skemaet herunder ses forslag til niveauer:

Indeklimaniveauer	Energibesparelse	Personer i lokalet	Luftskifte *)	Temperaturafvigelse fra ønsket rumtemp.*)
(Ventilationen stoppet)	-	Nej	Ingen ventilation	Ingen styring af rumtemperaturen
Økonomi Menu 3.1.1.1.3	Stor	Nej	Lavt	Største tilladte temperaturafvigelse*)
Standby Menu 3.1.1.1.2	Lille	Nej	Lavt	Mindste tilladte temperaturafvigelse*)
Komfort Menu 3.1.1.1.1	Ingen	Ja	Højt	Præcis temperatur
Manuel Menu 3.1.1.1.4	Afhængig af indstilling	Ja/Nej	Indstilleligt	Indstilleligt


*) Luftskifte og temperaturafvigelse indstilles via HMI-panelet.

Det aktuelle indeklimaniveau kan styres på fem måder:

- via en ugeplan, ud fra de givne ønsker til anlæggets drift. Indstilles via HMI-panel.
- via et HMI-panel i lokalet.
- via sensor(er) placeret i lokalet eller i fraluftskanalen (f.eks. MIO-PIR, MIO-CO2, MIO-RH, MIO-TS)
- via en pc tilsluttet til den indbyggede webserver
- via et overordnet styresystem (f.eks. BMS-anlæg)

Bemærk

Indeklimaniveauet **Komfort** er det overordnede indeklimaniveau. **Komfort-niveauet** aktiveres også, hvis en monteret PIR føler giver signal (anlægget skifter fra et energi-økonomisk indeklimaniveau/OFF).

Menu 1 - Valg af driftsform


Vælg...	hvis...
Manuel	anlægget altid skal køre med samme indeklimaniveau (indstilles i menu 3.1.1.1.4) og driften styres manuelt via HMI-panelet eller webserver.
Ur	anlægget skal styres automatisk via en fastlagt ugeplan.

Bemærk for idriftsættelse

EXHAUSTO anbefaler at driftsformen sættes til Manuel under idriftsættelsen og at det sidste der vælges inden drift er Ur-drift.

Bemærk for manuel Når anlægget kører på Manuel indeklimaniveau kan de værdier som indstilles for temperatur setpunkt (Temp. setpunkt) og Luft setpunkt ses med det samme i brugermenuen.

3.1.1.1.4 Manuel	
Luft setpunkt >	60 %
Luft setpunkt køl >	80 %
Temp. setpunkt >	21,0 °C
Abs. /Rel. >	Relativ
Køling rel. start >	1,0K
Køling abs. start >	---
Varme rel. start >	-1,0K
Varme abs. start >	---



Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Luft regulering

3.1.1 Driftindstillinger	
Indeklimaniveau >	
Temp. req. >	Tilluft
Luft req. >	1
Balance >	1,0
Regulatorer >	

Reguleringsmetoden kan vælges blandt de viste metoder i skemaet. Bemærk at nogle af metoderne kræver at der er monteret ekstraudstyr i form af trykmålesensor i en eller flere kanaler (MPTDUCT).

Metode	Metode nr. (1-8)	Beskrivelse	Følgende indstilles...	Menu
Manuel styring	1	Konstant hastighed. Manuel styring af ventilatorhastighed	<ul style="list-style-type: none"> Balance 	3.1.1 Driftindstillinger Indeklimaniveau > Temp. req. > Tilluft Luft reg. > 1 Balance > 1,0 Regulatorer >
Luftmængdestyring	2	Konstant luftmængde. Fastholder luftmængden, så der kompenseres for ændringer i kanalsystemet, filtertilsmudsning o.lign.	<ul style="list-style-type: none"> Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation (se evt. kapacitetsdiagram i vejledningen for VEX/CX'en) Balance for tilluften i forhold til fraluften. 	3.1.1.4 Konstant luftmængde Setpkt. maks. > 10000/s Setpkt. min. > 0/s Balance > 1,00
Konstanttryksregulering af fraluft	3	Konstanttryksreguleret fraluft med fast indstillet tilluft. Krav: <ul style="list-style-type: none"> Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør 	<ul style="list-style-type: none"> Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation Fast værdi for tilluftsmængden 	3.1.1.4 Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Setpkt. > 0/s
	5	Konstanttryksreguleret fraluft med slave-styret tilluft. Krav: <ul style="list-style-type: none"> Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør 	<ul style="list-style-type: none"> Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. Balance for tilluften i forhold til fraluften. 	3.1.1.4 Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Balance. > 1.00

Metode	Metode nr. (1-8)	Beskrivelse	Følgende indstilles...	Menu
Konstanttryksregulering af tilluft	4	Konstanttryksreguleret tilluft med fast indstillet fraluft. Krav: <ul style="list-style-type: none"> Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør 	<ul style="list-style-type: none"> Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation Fast værdi for fraluftsmængden 	3.1.1.4 Konstant tryk Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Fraluft: Setpkt. > 0l/s
	6	Konstanttryksreguleret tilluft med slavestyret fraluft. Krav: <ul style="list-style-type: none"> Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør 	<ul style="list-style-type: none"> Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. Balance for fraluften i forhold til tilluften. 	3.1.1.4 Konstant tryk Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Fraluft: Balance. > 1.00
Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft	7	Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft. Krav: <ul style="list-style-type: none"> Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør 	<ul style="list-style-type: none"> Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. 	3.1.1.4 Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa
Ekstern styring af ventilatorhastigheder	8	Ekstern styring af både fraluft og tilluft. Krav: <ul style="list-style-type: none"> 2 MIO moduler til at konvertere 0 - 10V til Modbus 	<ul style="list-style-type: none"> FC maks./FC min.: Styresignalsområde for ekstern styring (f.eks. 2-10V signal) Styresignal til overstyring af eksterne spjæld*) ved f.eks. natkøling eller brand. <p>*) eller andet eksternt tilbehør, som styres af den eksterne styring.</p>	3.1.1.4 AUX Type > Ingen BFO BMS

Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger Balance



Definition

Balance er det ønskede forhold mellem luftmængden for tilluft og luftmængden for fraluft. Balancen kan kun opretholdes indenfor visse driftsområder, begrænset af bl.a.:

- Kanalkarakteristik
- Minimum ventilatoromløbstal
- Ønsket minimum luftmængde
- Ønsket maksimum luftmængde

Eksempel på balance

Eksemplerne viser et aggregat med manuel ventilatorstyring og balance på hhv. 0,80 og 1,20



Område	Den ønskede luftmængde er...
A	udenfor aggregatets driftsområde
B	i balance
C	ude af balance

Bemærk

Mindre end 1 = mindre tilluft - Større end 1 = mindre fraluft

Bemærk - metode 3, 4, 7 og 8

Balance er ikke aktiv ved luftreguleringsmetode 3, 4, 7 og 8.

Menu 3.1.1.5 - Regulatorer

3.1.1.5 Regulatorer
Rumtemperatur >
Tillufttemperatur >
Tilluftmængde >
Fraluftmængde >
Tilluft tryk >
Fraluft tryk >
Varmholdelse >



Der bør kun indstilles på Kp og Ti af personer der er uddannet i indregulering af ventilationsanlæg.

Hvis der er valgt...	så kan man...
teknikerniveau (kode 1111)	aflæse indstillingerne for de forskellige regulatorer
specialistniveau (kode 3142)	indstille Kp og Ti for de forskellige regulatorer

Menu 3.1.1.1.1 til 3.1.1.1.4 Indstilling af de valgte indeklimaniveauer

Menuerne for de 4 indeklimaniveauer indeholder de samme menulinjer:

3.1.1.1.1 Komfort	3.1.1.1.2 Standby	3.1.1.1.3 Økonomi	3.1.1.1.4 Manuel
Luft setpunkt > 60 %	Luft setpunkt > 60 %	Luft setpunkt > 60 %	Luft setpunkt > 60 %
Luft setpunkt køl > 80 %	Luft setpunkt køl > 80 %	Luft setpunkt køl > 80 %	Luft setpunkt køl > 80 %
Temp. setpunkt > 21,0 °C	Temp. setpunkt > 21,0 °C	Temp. setpunkt > 21,0 °C	Temp. setpunkt > 21,0 °C
Abs. /Rel. > Relativ	Abs. /Rel. > Relativ	Abs. /Rel. > Relativ	Abs. /Rel. > Relativ
Køling rel. start > 1,0K	Køling rel. start > 1,0K	Køling rel. start > 1,0K	Køling rel. start > 1,0K
Køling abs. start > ---	Køling abs. start > ---	Køling abs. start > ---	Køling abs. start > ---
Varme rel. start > -1,0K	Varme rel. start > -1,0K	Varme rel. start > -1,0K	Varme rel. start > -1,0K
Varme abs. start > ---	Varme abs. start > ---	Varme abs. start > ---	Varme abs. start > ---

Menu 3.1.1.1.x - Luft setpunkt

Definition Her indstilles den ønskede ventilation for det pågældende indeklimaniveau fra 0% til 100%. Afslut med tryk på "OK".

Grænser menu 3.1.7 Se indstillingsmulighederne for grænserne for ventilatorenes ydelse i menu 3.1.7 i HMI panelet.

Menu 3.1.1.1.x - Temperatur setpunkt

Definition Her indstilles den temperatur der ønskes som tillufttemperatur eller rumtemperatur. Hvis der i indeklimaniveauet er valgt "Absolut" (se næste afsnit) så kan temperatur setpunktet (med en halv grads difference) vælges inden for de grænser der sættes for "Køling absolut start" og "Varme absolut start" (se evt. disse afsnit).

Grænser menu 3.1.8 Se indstillingsmulighederne for grænserne for tillufttemperaturen og rumtemperaturen i menu 3.1.8 i HMI panelet.


Menu 3.1.1.1.x - Absolut/Relativ temperatur

Definition

Her vælges om tilluft- eller rumtemperaturen skal være i forhold til en absolut temperatur eller relativ temperatur.

Absolut - Specifik temperatur indstilles for start af eftervarmeplade eller køleunit.

Relativ - Tilladeligt temperaturudsving i forhold til setpunkt for start af eftervarmeplade eller køleunit. Se hvordan temperaturudsvinget følger med, når setpunktet ændres (nedenstående skitse, de stiplede linjer).



Menu 3.1.1.1.x - Køling relativ start

Definition

Denne værdi har betydning for, hvornår køling skal starte i forhold til den relative temperatur. Lille værdi => snævert reguleringsområde for temperaturen, der giver behagelige indeklimaforhold. Stor værdi => videre rammer for regulering, der giver besparelse i energi til køling. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel

Hvis der ønskes en rumtemperatur på 21°C og der i indeklimaniveau menuen er valgt 3 K ud for Køling rel. start, vil køleanlægget på en varm dag træde i kraft, når temperaturen er over 21°C + 3 K = 24°C.

Menu 3.1.1.1.x - Varme relativ start

Definition

Denne værdi har betydning for, hvornår varmepladen skal starte i forhold til den relative temperatur. Lille værdi => snævert reguleringsområde for temperaturen, der giver behagelige indeklimaforhold. Stor værdi => videre rammer for regulering, der giver besparelse i energi til varme. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel Hvis der ønskes en rumtemperatur på 21°C og der i indeklimaniveaumenuen er valgt -3 K ud for Varme rel. start, vil varmepladen på en kold dag, træde i kraft når temperaturen er under 21°C - 3 K = 18°C.

Menu 3.1.1.1.x - Køling absolut start

Definition Denne værdi har betydning for hvornår køling skal starte i forhold til den absolutte temperatur. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel Hvis Køling abs. start er sat til 24°C, vil køleanlæg først gå i gang når temperaturen er over 24°C, selv om den daglige bruger har indstillet ønsket temperatur til 21°C.

Menu 3.1.1.1.x - Varme absolut start

Definition Denne værdi har betydning for hvornår varmen skal starte i forhold til den absolutte temperatur. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel Hvis Varme abs. start er sat til 18°C, vil varmepladen først gå i gang når temperaturen er under 18°C, selv om den daglige bruger har indstillet ønsket temperatur til 21°C.

Generelt for temperaturregulering

- Begynd med at indstille maks. og minimums grænser
- Indstil temperatursetpunktet
- For andre regulatorer sættes først maks./min. og herefter setpunkt


3.1.1 Driftindstillinger	
Indeklimaniveau >	
Temp. reg. >	Tilluft
Luft reg. >	1
Balance >	1,0
Regulatorer >	

Hvis Temp. reg. ændres fra Tilluft til Rum vil funktionaliteterne på de næste sider træde i kraft og illegale værdier vil blive justeret ind til legale værdier. Hvis Temp. reg. ændres fra Rum til Tilluft vil der ikke ske noget, da grænserne for Rum altid ligger inden for grænserne for Tilluft.

Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser

3.1.8 Temperaturgrænser	
Grænser tillufttemp.	
Minimum >	10.0°C
Maksimum >	35.0°C
Grænser rumtemp.	
Minimum >	10.0°C
Maksimum >	35.0°C
Maksimum ΔT >	10.0K

Grænser tillufttemperatur




Bemærk

Maksimum og Minimum kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis der er valgt...	så styres temperaturen efter...	Bemærk
tilluftregulering	tillufttemperaturen	Tillufttemperaturen vil aldrig blive større end "Maksimum" eller mindre end "Minimum".
rumtemperaturregulering	fralufttemperaturen eller TSROOM	Dog vil tillufttemperaturen aldrig blive større end "Maksimum" eller mindre end "Minimum".

Grænser rumtemperatur




Bemærk

Maksimum og Minimum kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis	så justeres....
Maksimum for tillufttemp. sættes lavere end Maksimum for rumtemp.	Maksimum for rumtemp. automatisk ned til samme værdi som Maksimum for tillufttemp.
Minimum for tillufttemp sættes højere end Minimum for rumtemp.	Minimum for rumtemp. automatisk op til samme værdi som Minimum for tillufttemp.

Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, absolut

3.1.1.1.x xxxxxxxx	
Luft setpunkt >	60%
Luft setpunkt køl >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Absolut
Køling rel. >	---
Køling abs. start >	26,0°C
Varme rel. start >	---
Varme abs. start >	21,0°C

**Bemærk**


Temp. Setpunkt kan aldrig stilles tættere på Varme abs. start og Køling abs. start end 0,5 K.

Varme abs. start og Køling abs. start kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1 K.

Hvis...	så justeres...
Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi lavere end Køling abs. start	Køling abs. start automatisk ned til samme værdi som Maksimum tillufttemperatur.
Køling abs. start sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk ned til (Køling abs. start - 0,5 K).
Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi højere end Varme abs. start	Varme abs. start automatisk op til samme værdi som Minimum tillufttemperatur.
Varme abs. start sættes til en værdi højere end (Temp. setpunkt - 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk op til (Varme abs. start + 0,5 K).

Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, absolut

3.1.1.1.x xxxxxxx	
Luft setpunkt >	60%
Luft setpunkt køl >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Absolut
Køling rel. >	---
Køling abs. start >	26,0°C
Varme rel. start >	---
Varme abs. start >	21,0°C



Bemærk


Temp. Setpunkt kan aldrig stilles tættere på Varme abs. start og Køling abs. start end 0,5K.

Varme abs. start og Køling abs. start kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis...	så justeres...
Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi lavere end Køling abs. start.	Køling abs. start automatisk ned til samme værdi som Maksimum rumtemperatur.
Køling abs. start sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk ned til (Køling abs. start - 0,5 K).
Minimum rumtemperatur sættes til en værdi højere end Varme abs. start	Varme abs. start automatisk op til samme værdi som Minimum rumtemperatur.
Varme abs. start sættes til en værdi højere end (Temp. setpunkt - 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk op til (Varme abs. start + 0,5 K).

Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, relativ

3.1.1.1.x xxxxxxxx	
Luft setpunkt >	60%
Luft setpunkt køl >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Relativ
Køling rel. start >	1,0K
Køling abs. start >	---
Varme rel. start >	-1,0K
Varme abs. start >	---



Hvis...	så justeres...
Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) men større end (Temp. setpunkt + 0,5 K)	Køling rel. start, automatisk til (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).
Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt + 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk (Maksimum tillufttemperatur) - 0,5 K. Og Køling rel. start til 0,5 K.
Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt + Varme rel. start) og større end (Temp. setpunkt - 0,5 K)	Varme rel. start automatisk til (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).
Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt - Varme rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt - 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk til (Minimum tillufttemperatur + 0,5 K). Og Varme rel. start til -0,5 K.

Bemærk for Køling rel. start


Køling rel. start's absolutte min./max. værdier er fra 0,5 K til 5,0 K. Hvis (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt) er mindre end 5,0 K, ændres Køling rel. start's max. værdi til (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).

Bemærk for Varme rel. start


Varme rel. start's absolutte min./max. værdier er fra -5,0 K til -0,5 K. Hvis (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt) er større end -5,0 K, ændres Varme rel. start's min. værdi til (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).

Eksempel 1:

Ingen begrænsning fra Minimum og Maksimum tillufttemperatur:


**Eksempel 2:**

Minimum og Maksimum tillufttemperatur begrænser Køling rel. start og Varme rel. start:



Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, relativ

3.1.1.1.x xxxxxxx	60%
Luft setpunkt >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Relativ
Køling rel. start >	1,0K
Køling abs. start >	---
Varme rel. start >	-1,0K
Varme abs. start >	---



Hvis...	så justeres...
Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi som er lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) men større end (Temp. setpunkt + 0,5 K)	Køling rel. start, automatisk til (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).
Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt + 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk (Maksimum rumtemperatur - 0,5 K). Og Køling rel. start til 0,5 K.
Minimum rumtemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt + Varme rel. start) og større end (Temp. setpunkt - 0,5 K)	Varme rel. start automatisk til (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).
Minimum rumtemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt - Varme rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt - 0,5 K)	Temp. setpunkt automatisk til (Minimum rumtemperatur + 0,5 K). Og Varme rel. start til -0,5 K.

Bemærk for Køling rel. start


Køling rel. start's absolutte min./max. værdier er fra 0,5 K til 5,0 K. Hvis (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt) er mindre end 5,0 K, ændres Køling rel. start's max. værdi til (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).

Bemærk for Varme rel. start


Varme rel. start's absolutte min./max. værdier er fra -5,0 K til -0,5 K. Hvis (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt) er større end -5,0 K, ændres Varme rel. start's min. værdi til (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).

Eksempel 1:

Ingen begrænsning fra Minimum og Maksimum rumtemperatur:

**Eksempel 2:**

Minimum og Maksimum rumtemperatur begrænser Køling rel. start og Varme rel. start:




Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Temperatur regulering

Her vælges en af 2 temperaturreguleringsmetoder:

- Tilluft regulering, hvor temperaturen på tilluften reguleres.
- Rum regulering, hvor der reguleres til rummet opnår ønsket temperatur.

Temperaturregulering foretages som en serie-regulering af følgende elementer:

- Modulerende eftervarmefflade(r).
- Modulerende rotorhastighed.
- Eventuel eksternt køleaggregat og kølegenvinding



Valg

Der kan vælges mellem:

- **Tilluftsregulering** - Anvendes typisk, hvor anlægget betjener flere rum med forskellig belastning, (sol, personer, maskiner). Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i tilluftstudsens. Hvis der er monteret køle- og/eller varmefflade(r) reguleres der efter den sidst placerede temperaturføler i tilluftkanalen.
- **Rumtemperaturregulering** - Anvendes typisk, hvor anlægget betjener et eller flere rum med ensartet belastning. Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i fraluftstudsens eller via eksternt kanal/rumføler, (tilbehør).

Kompensering

Kompensering

Hver reguleringsform giver forskellige muligheder for kompensering af setpunkter, se de næste afsnit.

Generelt

Kompensering af luftmængden og temperaturen sker ved at en føler sender signaler til automatikken, som dermed kan øge eller mindske den ellers ønskede luftmængde og temperatur. Der kompenseres altid på luftmængden og temperaturen uanset hvilket indeklimaniveau anlægget kører på.

Menu 3.1.2 - Luftkompensering

Kompensering af luftmængden

Luftmængden kan kompenseres ud fra følgende:

1. **CO₂-kompensering** - Luftkvaliteten i rummet (CO₂-indholdet i luften)
2. **Fugtkompensering** - Luftfugtigheden i rummet
3. **Luftmængdereduktion** - reducerer luftmængden ved faldende tillufttemperatur
4. **Udekompensering af luftmængden** - reducerer luftmængden ved faldende udetemperatur

Bemærk

- Alle kompenseringmuligheder kan være tilsluttet og aktive samtidig og kan således påvirke luftmængden.
- CO₂ - og fugtkompensering kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt.

Autostart ved ur-drift

Hvis ugeplanen står i OFF og enten CO₂- eller fugtniveauet overstiger startgrænsen for hhv. CO₂- og fugtkompensering starter VEX/CX'en automatisk med indstillingerne fra indeklimaniveauet "Økonomi".

Menu 3.1.2.1 - CO₂ kompensering**Krav**

Der skal være monteret en CO₂-føler (CO₂B eller anden CO₂-føler via AI SPARE, MIO-CO₂, BMS) for at CO₂-kompensering af luftmængden kan vælges. Tilslutning af føleren er beskrevet i den til føleren medfølgende tillægsvejledning.

Funktion


Når automatikken er i drift, kan denne funktion benyttes til at øge luftmængderne ved en stigende CO₂-koncentration.

Bemærk

- Kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt.

Valg af CO₂-kompensering

Aktiveres i menu 3.1.2.1.

Eksempel

Menu 3.1.2.2 - Fugtkompensering af luftmængde


Krav Der skal være monteret en fugt-føler (RHB, MIO-RH, BMS) for at fugtkompensering af luftmængden kan vælges. Føleren placeres i det rum som ønskes kompenseret, f.eks. baderum eller lignende. Tilslutning af føleren er beskrevet i den til føleren medfølgende tillægsvejledning.

Funktion Når automatikken er i drift, kan denne funktion benyttes til at øge luftmængderne, når luftfugtigheden øges i lokalet.

Bemærk • Kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt.

Valg af fugtkompensering Aktiveres i menu 3.1.2.2.

Eksempel




Menu 3.1.2.3 - Luftmængdereduktion

Funktion Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere tilluftmængden ved faldende tillufttemperatur, derved kan den ønskede tillufttemperatur oprettholdes længere.

Valg af luftmængdereduktion Aktiveres i menu 3.1.2.3.

Eksempel



	Tilluftstemperaturen er...	Luftmængden...
A	lavere end Minimum	svarer til minimum (evt. laveste) luftmængde
B	mellem Minimum og Start	øges gradvist mellem minimum luftmængde og indstillet luftmængde
C	over Start	svarer til indstillet luftmængde

Bemærk

- Når denne funktion er aktiv, kan der opstå stor ubalance i luftmængderne, da det kun er tilluftsmængden som reduceres, imens fraluftsmængden forbliver på det ønskede niveau.
- CO₂ og RH følere overstyres af denne funktion.


Menu 3.1.2.4 - Udekompensering af luftmængde

Funktion

Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere den ønskede luftmængde ved faldende udetemperatur.

Valg af udekompensering

Aktiveres i menu 3.1.2.4.

Eksempel**Menu 3.1.3 - Temperatur kompenseringer****Menu 3.1.3.1 - Udetemperaturkompensering**


Funktion Ved lave udetemperaturer er det muligt at hæve setpunktet for tillufttemperaturen. Ved høje udetemperaturer er det muligt at sænke tillufttemperaturen.

Bemærk Funktionen er kun aktiv hvis tillufttemperaturregulering er valgt for indeklimaniveauet i menu 3.1.1 (Driftsindstillinger -> Temp. reg. -> Tilluft).

Valg af udetemperaturkompensering Aktiveres i menu 3.1.3.1.

Udekompensering Udekompenseringen forsøger at kompensere for den energi, som en bygning afgiver ved lav udetemperatur eller optager ved høj udetemperaturer, så der derved holdes en jævn temperatur i bygningen. Hvis udekompensering ønskes, vælges værdier ifølge nedenstående.

Eksempel



Hvis tilluftstemperaturen er for...	så skal...
kold ved lav udetemperatur,	'Temp. lav' og/eller 'Komp. lav' hæves.
varm ved lav udetemperatur,	'Temp. lav' og/eller 'Komp. lav' sænkes.
kold ved høj udetemperatur,	'Temp. høj' og/eller 'Komp. høj' hæves.
varm ved høj udetemperatur,	'Temp. høj' og/eller 'Komp. høj' sænkes.

Menu 3.1.3.2 - Sommerkompensering

Funktion

Ved høje udetemperaturer er det muligt at hæve rumtemperaturen.

Bemærk

Sommerkompensering er kun aktiv hvis rumtemperaturregulering er valgt for indeklimaniveauet i menu 3.1.1 (Driftsindstillinger -> Temp. reg. -> Rum).


Valg af sommerkompensering

Aktiveres i menu 3.1.3.2.

Sommerkompensering

Sommerkompenseringen fungerer ved at rumtemperaturen hæves ved høje udetemperaturer, for at mindske temperaturforskellen når man går fra bygningen og udenfor eller omvendt. Indeklimaet vil føles behageligt også i forhold til personers sommerlige påklædning. Hvis sommerkompensering ønskes vælges værdier som vist i efterfølgende eksempel.

Eksempel



Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning ved tryk)

Generelt

Trykket over udeluft- og fraluftfilteret overvåges via følere ved filtrene . Der gives først en advarsel og siden hen en alarm, når et filter er tilsmudset og skal skiftes.

3.1.4 Filter	
Aktuelt tryk:	
Udeluft >	0 Pa
Fraluft >	0 Pa
Advarsel:	
Udeluft	135 Pa
Fraluft	135 Pa
Alarm:	
Udeluft >	150 Pa
Fraluft >	150 Pa

Aktuelt tryk

Her vises det aktuelle trykfald over udeluft- og fraluftfilteret.

Advarsel

Her indstilles det niveau som udløser en advarsel om begyndende filtertilsmudning for udeluft- og fraluftfilteret.

Alarm

Her indstilles det niveau som udløser en alarm for filterskift for udeluft- og fraluftfilteret.

Menu 8.1

Her kan de samme indstillinger som i menu 3.1.4 foretages.

Menu 3.1.5 - Natkøling

Funktion Natkøling anvendes typisk i varme sommerperioder i bygninger, som står mennesketomme om natten. I varme perioder kan der opstå ønske om at nedkøle bygningen om natten. Formålet er at spare energi til nedkøling om dagen ved at udnytte den lavere udetemperatur om natten kombineret med et højt luftskifte. Ved natkøling ventileres med en stor luftmængde, uden at der tændes for køleaggregat.

Betingelser for natkøling Automatikken "prøvekører" anlægget i 5 minutter for at kontrollere om følgende betingelser er opfyldt inden natkølingsfunktionen aktiveres:

- Udetemperaturen skal være lavere end rumtemperaturen
- Der må ikke forud for opstart af natkøling, have været varmebehov inden for et, i natkølingsmenuen, defineret tidsrum.
- Varmeflader og rotordrift må ikke være aktive under natkøling (gælder ikke når anlægget prøvekøres).
- Automatikken er fra fabrik sat op til (i menu 3.1.5.9 Drift blokering) at der skal forekomme Komfortdrift den kommende dag for at natkølingsfunktionen kan aktiveres.
- Fralufttemperaturen skal være højere end setpunktet.

Betingelser ikke opfyldt Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt ved starttidspunktet, vil automatikken engang i timen (indtil en time før Stop tid) lave en prøvekørsel, for at kontrollere om betingelserne for at starte natkøling nu er opfyldt.

Overstyring Følgende overstyres natkølingsfunktionen:

- hvis anlægget er styret af en PIR-sensor.
- hvis Manuel-indeklimaniveau er aktivt.

Bemærk for 3.-parts udstyr med spjæld




Hvis der monteres 3.-parts udstyr med spjæld på anlægget, vær da opmærksom på at disse spjæld ikke bør hindre luftskiftet, når natkøling er aktiveret!

3.1.5 Natkøling

Drift periode >	Sommer
Setpunkt >	18°C
Min. tillufttemp. >	10°C
ΔT maks. >	6K
ΔT min. >	3K
Start tid >	00:00
Stop tid >	06:00
HC blokering >	60hr
Tillad natkøling >	

3.1.5.9 Tillad natkøling

Komfort >	Ja
Standby >	Nej
Økonomi >	Nej

Linjer i menu 3.1.5	Funktion	Fabriksindstilling
Drift periode	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg "Ingen" hvis natkøling ikke skal være aktiv. • Vælg "Altid" hvis natkøling skal være aktiv året rundt. • Vælg "Sommer" hvis natkøling kun skal være aktiv under sommertid, se evt. sommer-/vintertidsikon på forsiden af HMI'en. 	Sommer
Setpunkt	Setpunkt for ønsket rumtemperatur ved natkøling.	18°C
Min. tillufttemp.	Hvis den valgte minimums tillufttemperatur ikke kan holdes stopper natkøling.	10°C
ΔT maks.	<p>Indstilling af temperaturforskellen mellem udeluften og fraluften*), hvor anlægget kører 100% ventilatorhastighed.</p>  <p style="text-align: center;">Ventilatorhastighed %</p> <p style="text-align: center;">100 50</p> <p style="text-align: center;">6 ΔT maks. 3 ΔT min.</p> <p style="text-align: center;">ΔT K</p>	6K
ΔT min.	Indstilling af temperaturforskellen mellem udeluften og fraluften*), hvor anlægget kører 50% ventilatorhastighed. Fra ΔTmin. til ΔTmaks. øges ventilatorhastigheden gradvist fra 50% til 100%.	3K
Start tid	Start tidspunkt for natkøling.	00:00
Stop tid	Slut tidspunkt for natkøling.	06:00
HC blokering (Varmeflade blokering)	Indstilling af tidsrum forud for natkøling hvor der ikke må have været varmebehov.	60hr
Tillad natkøling	I menu 3.1.5.9 opstilles betingelser for om natkøling skal aktiveres. Menuen er afhængig af hvordan ugeplanen for næste dagsperiode ser ud.	Komfort > Ja Standby > Nej Økonomi > Nej

*) Det er altid fralufttemperaturen der anvendes, uanset om der er monteret en rumtemperaturføler på anlægget.

Menu 3.1.5.9 - Tillad natkøling

Hvis der for ...	vælges...	...og indeklimaniveauet	...så aktiveres
Komfort/ Standby/ Økonomi	Ja	er med i næste dags urprogram	natkøling
Komfort/ Standby/ Økonomi	Ja	ikke er med i næste dags urprogram	natkøling ikke
Komfort/ Standby/ Økonomi	Nej	er med i næste dags urprogram	natkøling
Komfort/ Standby/ Økonomi	Nej	ikke er med i næste dags urprogram	natkøling

Menu 3.1.6 - Kølegenvinding**Valg af kølegenvinding**

Aktiveres i menu 3.1.6.

Opstart (Startgrænse)

Kølegenvinding starter op når den indstillede temperaturforskel mellem rumtemperaturen og udelufttemperaturen opnås. Fabriksindstilling er 3K. Kølegenvindingen kører 100% når den indkobles.

Stop

Kølegenvinding stopper igen når temperaturforskellen mellem rumtemperaturen og udelufttemperaturen er 1K under den indstillede startgrænse.

Drift med CCW, MXCU, MXHP eller MCOCW

Ved køling med CCW, MXCU, MXHP og MCOCW anbefales det at kølegenvinding er aktiveret.

Menu 3.1.7 - Grænser for ventilatorer**Funktion**

Indstilling af minimum og maksimum grænserne for ventilatorenes ydelse (tilluft og fraluft) i procent. Grænserne er de absolutte grænser for ventilatorerne, dvs. alle andre menuer hvor der kan ændres på ventilatorydelserne, vil være begrænset af disse indstillinger.

Eksempel

Hvis en bruger i brugermenuen vælger maksimum hastighed (100% ventilation), så yder ventilatorerne alligevel ikke mere, end hvad de er indstillet til i denne menu.

Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser for tilluft og rum**Funktion**

Indstilling af minimum og maksimum grænserne for tillufttemperaturen. Grænserne er de absolutte grænser for tillufttemperaturen, dvs. alle andre menuer hvor der kan ændres på tillufttemperaturen, vil være begrænset af disse indstillinger.

Eksempel

Hvis en bruger i brugermenuen vælger maksimum temperatur, så stiger temperaturen ikke mere end hvad den er indstillet til i denne menu.

Grænser for tilluft-temperaturen

Indstilling af...	Gå til menu...	Bemærk
mindste tilladte tillufttemperatur	3.1.8	Mulig indstilling: 10,0°C...25,0°C
maksimale tilladte tillufttemperatur		Mulig indstilling: 30,0°C...40,0°C

Bemærk

Ovenstående indstillinger skal kun ændres, hvis der er specielle krav ellers kan fabriksindstillinger anvendes.

Grænser for rumtemperaturen**Funktion**

Indstilling af minimum og maksimum grænserne for rumtemperaturen. Grænserne er de absolutte grænser for rumtemperaturen, dvs. alle andre menuer hvor der kan ændres på rumtemperaturen, vil være begrænset af disse indstillinger.

Eksempel

Hvis en bruger i brugermenuen vælger maksimum temperatur, så stiger temperaturen ikke mere end hvad den er indstillet til i denne menu.

Grænser for rumtemperatur

Indstilling af...	Gå til menu...	Bemærk
mindste tilladte rumtemperatur	3.1.8	Mulig indstilling: 10,0°C...34,0°C
maksimale tilladte rumtemperatur		Mulig indstilling: 11,0°C...35,0°C
ΔT (forskellen mellem tillufttemperaturen og fralufttemperaturen)		Dette giver mulighed for at forhindre kondens på tilluft armaturer, og kuldedefald. Mulig indstilling: ΔT : 2,0K...15,0K

Bemærk

Ovenstående indstillinger skal kun ændres, hvis der er specielle krav ellers kan fabriksindstillinger anvendes.

Menu 3.1.9 - MXHP indstillinger

For information vedrørende indstilling af MXHP modulet, henvises til modulets vejledning.

Menu 3.1.10 - MCOCW indstillinger

For information vedrørende indstilling af MCOCW modulet, henvises til modulets vejledning.

Menu 5 - Tid og ugeplan

Menu 5.1 - Dato og tid

I menuen indstilles aktuel dato og klokkeslæt.

Menu 5.2 - Ugeplan

Plantype

Når der er valg "Ur" som driftform i menu 1, så skal ugeplanen indstilles. Der kan vælges mellem følgende 3 plantyper:

Plantype...	bruges når...	Interval for et program
Dag	de forskellige ugedage skal køre med forskellige programmer.	Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
Uge	det samme program skal køre alle ugens dage.	Mandag til søndag
5/2	det samme program skal køre på hverdage og et andet program skal køre i weekenden.	Hverdage: mandag til fredag, Weekend: lørdag og søndag

Redigering

Menu	Handling
5 Tid og ugeplan Dato og tid > Ugeplan >	
5.2 Ugeplan Plantype > 5/2 Redigering >	
5.2.2 Redigering Hverdage > Weekend >	
5.2.2.1 Hverdage 1 Indek.niv > Standby 1 Klokkeslæt > 06:00 2 Indek. niv > Komfort 2 Klokkeslæt > 07:30 3 Indek.niv > Økonomi 3 Klokkeslæt > 17:30 4 Indek.niv > OFF 4 Klokkeslæt > 00:00 5 Indek.niv > Ikke akt. 5 Klokkeslæt --:--	
5.2	Vælg "Ugeplan".
5.2.2	Vælg "Redigering".
<ul style="list-style-type: none"> Hvis plantype "Uge" er valgt... 	...begynd redigering i menu 5.2.2
<ul style="list-style-type: none"> Hvis plantype "Dag" eller "5/2" er valgt... 	...gå til menu 5.2.2.1 og begynd redigering
5.2.2 eller 5.2.2.1	Gå til 1 Indeklima niveau - vælg indeklimaniveau. Der kan vælges mellem: Ikke aktiv, OFF, Komfort, Standby, Økonomi.
	Gå til 1 Klokkeslæt - Vælg tidspunkt for start af indeklimaniveau 1.
	Forsæt på samme måde med resten af programmet, se eksempel på programmering herunder.

Eksempel på programmering

Tidsinterval	Indeklimaniveau
06:00 - 07:30	Standby
07:30 - 17:30	Komfort
17:30 - 00:00	Økonomi
00:00 - 06:00	OFF

5.2.2.1 Hverdage	
1 Indek.niv >	Standby
1 Klokkelstet >	06:00
2 Indek.niv >	Komfort
2 Klokkelstet >	07:30
3 Indek.niv >	Økonomi
3 Klokkelstet >	17:30
4 Indek.niv >	OFF
4 Klokkelstet >	00:00
5 Indek.niv >	Ikke akt.
5 Klokkelstet	--:--

Menu 7 - Sikkerhedsfunktioner

Menu 7.1 - Brandalarm

4 driftsformer

Der kan vælges mellem 4 forskellige driftsformer ved brand. Valg af driftsform bør følge myndighedernes lovkrav.

Gå til menu 7.1 og vælg metode...	Driftsform			
	Ventilatorer	LSF	LSA	LS ALC*
1 (fabriksindstilling)	Tilluft og fraluft stoppet	Lukket	Lukket	Lukket
2	Tilluft 100% og fraluft stoppet	Åbent	Lukket	Lukket
3	Tilluft stoppet og fraluft 100%	Lukket	Åbent	Åbent
4	Tilluft og fraluft 100%	Åbent	Åbent	Åbent

*LS ALC er fraluftspjæld til Automatisk lækagekontrol

Aktivering af driftsform

Den valgte driftsform under funktionen "Brandalarm" aktiveres, hvis hvilestrømskredsen på en af de to indgange Fire og AUX In på EXact2 main board brydes.

Indgangene giver mulighed for tilslutning af:

- Røgdetektorer
- Brandtermostater (eksempelvis BT40, BT50 eller BT70)
- BMS
- Brandautomatik

Hvis en indgang ikke benyttes, skal denne luses (se EI-guide).

Menu 7.2 - Frostsikring af HCW

Indstilling af frostsikring

Menulinje	Funktion	Handling
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="background-color: #f00; color: white; margin: 0;">7.2 Frostsikring af HCW</p> <p>Stop temperatur > 15°C</p> <p>Advarselstemp. > 2,0K</p> <p>Antal genstart > 2</p> <p>Varmholdelse > 22°C</p> <p>RPT-X monteret > Nej</p> <p>MCM/CP tid > 5min.</p> </div>		
Stoptemperatur	Valg af temperatur på returvandet hvor aggregatet stopper og motorventilen åbner helt. Se skema herunder	<ul style="list-style-type: none"> Vælg ønsket stoptemperatur Den koldeste temperaturføler (TE-RPT eller TE-RPT-X) vil blive benyttet. Se evt. temperaturerne i menu 2.6.
Advarsels-temperatur	Valg af temperatur på returvandet hvor aggregatet reducerer luftmængden.	<ul style="list-style-type: none"> Vælg ved hvilken temperatur, i forhold til stoptemperaturen (ΔT), der skal komme en advarsel om fare for frostsprængning samtidig med at luftmængden reduceres.
Antal genstart	Der kan vælges op til 5 genstartsforsøg.	<ul style="list-style-type: none"> Vælg antal genstartsforsøg inden for en time, inden alarm gives. Manuelt reset opnås ved at vælge 0 genstartsforsøg.
Varmholdelse	Ved anlægsstop fastholdes en valgt "Varmholdelsestemperatur", som sikkerhed for at vandrørene holdes varme.	<ul style="list-style-type: none"> Vælg ønsket varmholdelsestemperatur.
RPT-X monteret	Angiv om RPT-X er monteret.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis man ikke ønsker at bruge RPT-X kan den afmonteres.
MVM/CP tid	Tid før MVM-ventilen lukker og cirkulationspumpen stopper når stop temp. eller antal genstart er overskredet.	<ul style="list-style-type: none"> Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> - 5 minutter - ∞ (aldrig)

Stoptemperatur

Hvis returvandstemperaturen inden for 5 minutter...	og antal genstart...	så...
bliver højere end varmholdelsestemperaturen	> 0	så øges luftmængden igen til normalt driftniveau.
ikke når over varmholdelsestemperaturen	> 0	5 min: Efter 5 min. lukker MVM-ventil og CP stopper. Alarmen skal nulstilles manuelt i menu 4. ∞ : MVM-ventil 100% åben og cirkulationspumpe forsætter drift.

Bemærk

Frostsikringsfunktionen er kun aktiv ved udetemperaturer på under 10°C.

5. Drift

Menu 2 - Driftsvisninger

Generelt

I menu 2 kan alle driftsparametre på anlægget aflæses. Hvis en enhed ikke er monteret vises --- i menuen.


Menu 2.1 - Lufttemperaturer

2 Driftsvisninger	2.1 Lufttemperatur	2.1.1 Setp. regulatorer
Lufttemperaturer >	Setp. regulatorer >	Rum 0,0
Luftmængder >	Tilluft (rum) 21,3°C	Varmegenv. 10,0
MC parametre >	Fraluft (rum) 11,2°C	Køleenhed 10,0
Temp. reg. enheder >	Udeluft 15,7°C	Varmeenhed 10,0
Tryk >	Afkastluft 0,0°C	Kompenseringer:
Eftervarmeff. >	Tilluft (VEX) 18,5°C	Udetemp. Ikke akt.
CH-Køleunit	Tilluft (CU) ---	Sommer Ikke akt.
CCW	Rum føler 0,0°C	
CU-køleunit	Eftervarmeff. 0,0°C	
MXCU	Køleenhed ---	
MXHP >		
Timetællere >		
CO2/RH sensorer >		
ALC		

Placering af temperaturfølere - Eksempel VEX200


2.1 Lufttemperatur	
Setp. regulatorer >	
A — Tilluft (rum)	21,3°C
B — Fraluft (rum)	11,2°C
C — Udeluft	15,7°C
D — Afkastluft	0,0°C
E — Tilluft (VEX)	18,5°C
F — Tilluft (CU)	---
*) G — Rum føler	0,0°C
H — Eftervarmeff.	0,0°C
J — Køleenhed	---

*) Måles hvis rumføler TS-ROOM eller hvis kanalføler TS-DUCT er monteret.



RD12319-02

Eksempel VEX200 + Chiller



RD13586-01

Skitser

Se appendix 1 for skitser af VEX200.

Menu 2.1.1 - Setpunkter for regulatorer

2.1.1 Selp. regulatorer	
Rum	0.0
Varmegenv.	10.0
Køleenhed	10.0
Varmeenhed	10.0
Kompenseringer:	
Udetemp.	Ikke akt.
Sommer	Ikke akt.

I denne menu ses setpunkter for:

- Rumtemperaturregulatoren
 - Varmegenvindingsregulatoren
 - Køleregulatoren
 - Varmeenhedsregulatoren
- Kompenseringer:
- Oversigt over kompenseringer (aktiv/ikke aktiv)

Menu 2.2 - Luftmængder

2.2 Luftmængder	
Tilluft	3150/s
Tilluft	11340m ³ /h
Fraluft	3225/s
Fraluft	11610m ³ /h

Menuen viser målte luftmængder omregnet til luftmængder ved 20°C angivet i l/s og m³/h. Usikkerheden på den målte luftmængde ligger under ±8%.

Menu 2.3 - Motor controller parametre (MC-parametre)

2.3 MC parametre	
Tilluft:	
Maksimum	50.0Hz
Setpunkt	30.0Hz
Minimum	14.0Hz
Fraluft:	
Maksimum	50.0Hz
Setpunkt	30.0Hz
Minimum	14.0Hz

FC: Menuen viser maksimum og minimum frekvenser. Setpunkt viser frekvensen ved den aktuelle ventilation (f.eks. 30 Hz).

Menu 2.4 - Temperatur reguleringsenheder

2.4 Temp. reg. enheder	
Varmegenv.	0.0%
Eftervarmeff.	0.0%
VP enhed	0.0%
Køleenhed	0.0%
Kølegenvinding	0.0%

Menuen viser aktuel:

- varmegenvinding
- ydelse på eftervarmefflade (hvis monteret)
- ydelse på varmepumpeenhed (hvis monteret)
- ydelse på køleenhed (hvis monteret)
- kølegenvinding (0% eller 100%)

Menu 2.5 - Tryk

2.5 Tryk	
Eksterne tryk:	
Tilluftkanal	0 Pa
Fraluftkanal	0 Pa
Filtertryk:	
Udeluftfilter	0 Pa
Fraluftfilter	0 Pa
CW-fl. afkast	0 Pa
ALC-tryk:	
Udsugningskammer	0 Pa
Forsyningskammer	0 Pa
Trykforskel	0 Pa

Menuen viser:

- eksternt tryk i tilluft og fraluftkanal (hvis MPT-DUCT er monteret)
- tryktab over tilluft og fraluftfilter
- tryktab over CCW-fladen i afkastkanalen
- aktuelle trykmålinger til ALC

Menu 2.6 - Eftervarmefflade

Bemærk

Visning i menuerne afhænger af om det er en vandvarmefflade eller elvarmefflade der er monteret som varmeenhed (se evt. menu 3.4 Tilbehør).

Vandvarmefflade

2.6 Eftervarmeff.	
Vandvarmefflade:	
Fremløb	25.0°C
Retur	15.0°C
Retur eksternt	15.0°C
Varmholdelse	0%
Pumpe	Fra

Menuen viser:

- fremløbstemperatur
- returtemperatur
- eksternt returvandstemperatur (koldeste)
- varmholdelse - om varmholdelsesfunktionen er aktiv (angivet i procent)
- pumpe - om cirkulationspumpen i varmekredsen er i drift

Elvarmefflade

2.6 Eftervarmeff.	
Elvarmefflade:	
Effekttrin total	1
Effekttrin indkoblet	0
Setpunkt	0.0%
TSA60/80	25.0°C

Menuen viser:

- antal af effekttrin i varmeffladen
- antal aktive effekttrin
- ydelse for det modulerende trin
- intern temperatur i elvarmeffladens styringsboks

Menu 2.7 - CH-køleunit

2.7 CH-køleunit	
Trykgas tryk	0.00bar
Sugegas tryk	0.00bar
Trykgas temp.	0.00°C
Fremløb	0.00°C
Luftmæng. øget	Nej
Balance	Ja
Reduktion	0%
Blok start	Ja
Tryktabsstigning	0%
CH størrelse	---

Menuen viser:

- trykgastrykket
- sugegastrykket
- trykgastemperaturen
- fremløbstemperaturen
- luftmængde
- balance
- reduktion
- blokeret start - om kølemaskinen er blokeret på grund af 10 minutters intervallet mellem hver opstart
- tryktabsstigning
- CH størrelse

Menu 2.8 - CCW Isvandsflade

2.8 CCW	
Fremløb	25.0°C
Pumpe	Fra

Menuen viser:

- fremløbstemperatur for isvandsflade
- pumpe - om cirkulationspumpen i kølekredsen er i drift

Menu 2.9 - CU-køleunit

2.9 CU-Køleunit	
Trykgas temp.	0.0°C
Trykgas tryk	0.0bar
Fordamp. temp.	0.0°C
Reduktion	0.0%
Blok. start	Aktiv

Menuen viser:

- trykgastemperaturen
- trykgastrykket
- fordampningstemperaturen
- reduktion - eventuel reduceret køleydelse (reduceres hvis trykgastrykket er for højt)
- blokeret start - om kølemaskinen er blokeret på grund af 10 minutters intervallet mellem hver opstart

Menu 2.10 - Ekstern kølemaskine MXCU

2.10 MXCU	
Kølemaskine	Fra
Ydelse	0.0%

Menuen viser:

- om kølemaskinen er i drift
- aktuel ydelse på kølemaskinen

Menu 2.11 - Ekstern køle-/varmepumpeunit MXHP

2.11 MXHP	
MXHP Modul	Fra
Va./køl status	Varme
Ydelse	0.0%

Menuen viser:

- om køle-varmepumpemodulet er i drift
- Status - om DX-unit køler eller varmer
- Aktuel ydelse på køle-varmepumpe-unit

Menu 2.12 - Timetællere

2.11 Timetæller	
Tilluftmotor	266hr
Fraluftmotor	1256hr
Rotor	214hr

Menuen viser timetællere for ventilatormotorer og rotormotor.

Menu 2.13 - CO2/RH sensorer (hvis monteret)

2.12 CO2/RH sensorer	
CO2 niveau	0ppm
Fugt niveau	0%RH

Menuen viser:

- CO₂ niveau
- Fugt niveau (luftfugtighed)

Menu 6 - Versioner

6 Versioner	
PO nummer >	1234567
Hardware >	
Software >	
Om EXact >	

Menu 6.1 PO-nummer

I menuen ses hvilket produktionsordrenummer VEX/CX-aggregatet har.

Menu 6.2 Hardware

I menuen ses hvilken hardwareversion de monterede enheder har.

Menu 6.3 Software

I menuen ses hvilken softwareversion de monterede enheder har.

Menu 6.4 Om EXact

I menuen ses systemoplysningerne om EXactstyringen.

Menu 8 - Service



Åbn ikke...



...Servicelågerne før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren er placeret på venstre side af tilslutningsboksen øverst på aggregatet.

ON



OFF



Ugeplan



Det er vigtigt at sætte ventilationen i OFF, når der køres efter ugeplan:


Sæt ventilationen i OFF	
<p>Bemærk - Hvis HMI-panelet står på 0% (VEX/CX'en står stille) og anlægget kører efter ugeplan når servicearbejde startes, er der risiko for at programmet skifter via ur-drift og VEX/CX'en dermed starter op.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Log ind i teknikermenuen ved hjælp af adgangskoden 1111 • Skift til manuel drift via menu 1 • Skift tilbage til brugermenu • Ikon for manuel drift vises i højre hjørne i menuen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på ventilationsikonet  • Stil ventilationen ned til 0% via pilene • Tryk godkend  	
<ul style="list-style-type: none"> • Der vil nu stå OFF i displayet ud for ventilationsikonet 	

**BMS anlæg eller
WEB-server**

Hvis VEX/CX'en styres via BMS eller WEB-server vil disse styringsmetoder kunne overstyre OFF funktionen og VEX/CX'en kan dermed risikere at starte op u hensigtsmæssigt. For frakobling af BMS eller WEB-server opkobling skal stik tages fra på EXact2 main board. Se evt. afsnittet om klemrækken i EI-guiden.

Ekstra service HMI panel


Hvis HMI-panelet er placeret langt fra VEX/CX'en, anbefales det at anvende et ekstra HMI-panel som tilsluttes VEX/CX'en i tilslutningsboksen.



RD14241DK-01

Kabel til servicepanel - EXact2

Stik på EXact2 main board til ekstra servicepanel



RD13093DK-01

Krav til kabel

Kabel til servicepanel kan bestilles ved henvendelse til EXHAUSTO (varenummer: HMI2SERVICEC).

Menu 8.2 - VDI 6022

Forklaring VDI 6022 er en tysk hygieine standard.

Menu

8.2 VDI 6022	
Lys >	Fra
Filtertryk:	
Fraluftfilter	0 Pa
Udeluftfilter	0 Pa

Lys

Tænd/sluk lys, gælder kun aggregater som er bestilt med lys. Lyset slukker igen i aggregatet når menuen forlades. Ikke mulig ved iHCW, da udgangen bruges til cirkulationspumpen (CP).

Filtertryk

Aflæsning af filtertryktab under drift.

Menu 8.3 - Tvangsstart

Forudsætning

For at kunne anvende tvangsstartsmenuen skal anlægget sættes i OFF i brugermenuen (Ventilation).

Bemærk

Når menu 8.3 "Tvangsstart" forlades, nulstilles tvangsstart og normal drift kan genoptages. Når en undermenu forlades, nulstilles værdierne i undermenuen.

Menu

8.3 Tvangsstart	
Ventilatorer >	
Genvinding >	
Varmeenhed >	
Køleenhed	
Spjæld og relæer >	
EXEB relæer >	

Menu 8.3.1 Ventilatorer

8.3.1 Ventilatorer	
Tilluft >	0%
Fraluft >	0%
Fejl på MC1	Nej
Fejl på MC2	Nej

Hvis der ikke er fejl på ventilatorerne (Nej ud for "Fejl på MC1 og MC2"), så kan tvangsstart aktiveres for tilluft- og fraluftventilatoren.

Menu 8.3.2 Genvinding

8.3.2 Genvinding	
Rotormotor	0%
Rotationsvagt	0
Fejl på enhed	Nej

Hvis der ikke er fejl på rotormotoren (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres.

Kontrol af rotationsvagt

Hvis rotoren ikke kører:

- Drej rotoren en omgang med hånden. Værdien ud for rotationsvagt skal skifte hver gang rotationsvagten aktiveres.

Menu 8.3.3 Varmeenhed

8.3.3 Varmeenhed	
HCE	0%
Tilluft	0%
Min. flow	0l/s
Målt flow	0l/s
Efterløb	Nej
Fejl på enhed	Nej

For elvarmevlade HCE:

Hvis der ikke er fejl på varmevladen (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Start tilluftventilator og øg hastigheden indtil målt flow er større end min. flow.
- Start HCE herefter.

Bemærk

Undgå at elvarmevladen kobles ud på en overhedningsalarm når elvarmevladen stoppes:

- Gå ikke ud af menuen eller stop tilluftventilatoren før **Efterløb står på nej**.

8.3.3 Varmeenhed	
HCW	0%
Fejl på enhed	Nej

For vandvarmevlade HCW:

Hvis der ikke er fejl på varmevladen (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Sæt ydelsen ud for HCW for at starte motorventil og pumpe for vandvarmevladen.

Menu 8.3.4 Køleenhed

8.3.4 Køleenhed	
CU	0%
Fejl på enhed	Nej

(Menubilledet skifter alt efter hvilken køleenhed der er valgt CH, CU, CCW, MXCU)

Hvis der ikke er fejl på køleenheden (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Sæt ydelsen for køleenheden

Bemærk for CU

Kun køleunitten starter. Driftstiden er begrænset (indtil anlægget kobler ud på overtrykspressostat - automatisk reset). Der skal gå 10 minutter mellem hver start.

Menu 8.3.5 Spjæld og relæer

8.3.5 Spjæld og relæer	
LSF >	Fra
LSA >	Fra
RGS/AUX OUT >	Fra
Alarm relæ >	Fra
VDI-lys >	Fra
LS ALC >	0%

Følgende spjæld kan tvangs åbnes og lukkes i menuen:

- LSF (lukkespjæld udeluft)
- LSA (lukkespjæld afkast)
- LS ALC (lukkespjæld fraluft)
- RGS/AUX OUT (røggasspjæld)
- Alarmrelæet kan tvangsudløses
- Lyset i aggregater med VDI-lys kan tændes og slukkes

Menu 8.4 - Kalibrering af MPT

Bemærk

Tryktransducere (MPT) kan kun kalibreres når anlægget er stoppet - lågerne bør åbnes for trykudligning med omgivelserne (giver sikkerhed for korrekt kalibrering).

- Vælg ja for kalibrering (skifter selv til Nej igen når MPT'erne er kalibreret).

Vælg ja for kalibrering (skifter selv til Nej igen når MPT'erne er kalibreret).

8.4 Kalibrering af MPT	
MPT1, P1	---
MPT1, P2	---
MPT2, P1	---
MPT2, P2	---
MPT3, P1	---
MPT3, P2	---
MPT4, P1	---
MPT4, P2	---
MPT5, P1	---
MPT5, P2	---
MPT6, P1	---
MPT6, P2	---
MPT7, P1	---
MPT7, P2	---
Kalibrer >	Nej

Sidst Kalibreret:
Dato xx-xx-xxxx
Tid xx:xx:xx


6. Alarmer

6.1 Alarmer og info (menu 4)

Alarmvisning i display





Ved alarmer/advarsler på anlægget ses et af følgende ikoner i menubjælkenes højrehjørner i brugermenuen



Bemærk

Ved fejl eller u hensigtsmæssig drift med anlægget.

- Ved advarsels ikon:  Kontakt servicetekniker, som kan afhjælpe og nulstille advarslen. (eller via Hovedmenu).
- Ved alarm ikon: Tryk på  ikonet og gå direkte til menu 4 "Alarm og info".
- Tjek menu "4.5 Aktuel liste" for alarmmeddelelse og benyt evt. alarmliste bagerst i denne vejledning.

Alarmliste Menu 4.5

Hovedmenu	4 Alarm og info	4.5 Aktuel liste
Driftsform >	Alarm Ja	Alarm 01 01144
Driftsvisninger >	Advarsel Nej	2009-02-10 10:54:17
Indstillinger >	Information Ja	Alarm 02 02144
Alarm og info >	Nulstil alarmer > Nej	2009-02-10 11:01:12
Tid og ugeplan >	Aktuel liste >	Alarm 03 03073
Versioner >	Alarmlog liste >	2009-02-10 18:22:50
Sikkerhedsfunktioner >	Slet alarm log > Nej	Alarm 04 12012
Service >		2009-02-10 18:25:00
Gem indstillinger >		Alarm 05 13071
		2009-02-10 19:00:00

De aktive alarmer kan ses i den Aktuelle alarmliste menu 4.5.

6.2 Nulstil alarmer

Årsag skal findes...

Alarmer kan kun resettes hvis årsagen til alarmeren er afhjulpel.

Menu 4

Alle alarmer resettes på nulstil alarmer i menu 4.

Flere alarmer

Hvis flere alarmer er aktive, afstilles alle aktive alarmer samtidig.

Alarmer gentages

Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes.

6.3 Alarmvisning og Aktuel liste - fejlårsager

Aktuel liste

4.5 Aktuel liste	
Alarm 01	01144
2009-02-10	10:54:17
Alarm 02	02144
2009-02-10	11:01:12
Alarm 03	03073
2009-02-10	18:22:50
Alarm 04	12012
2009-02-10	18:25:00
Alarm 05	13071
2009-02-10	19:00:00

Alarmnummer

Hvis der er en alarm på anlægget vises der et alarmnummer på displayet svarende til XXYYZ, hvor:

XX = enhed

YY = fejlnummer

Z = kategori for alarm, se skema med kategorier senere i dette afsnit.

16 alarmer

Der kan være op til 16 alarmer på "Aktuel liste", de ældste alarmer forsvinder hvis antallet af alarmer overstiger 16 (FIFO-princippet).

Info i EXact

...vises kun i alarmloglisten menu 4.6.

Eksempel - alarmliste

36024 er alarm på EC-controller 1 (**36024**). Alarmsbeskrivelsen er "Forsynings-spændingen til EC controlleren er for lav" (**36024**). Kategorien er kritisk (**36024**).



Hvis der er aktive alarmer vises det under alarmsymbolet. Hvis der er flere end én alarm vises hver enkelt alarm i 2 sek. hvorefter der skiftes til næste alarm osv.

Kategori

Kategori (Z)	Alarm niveau	Påvirkning af drift...	Ikon
1	Info	Aggregat fortsætter i drift	
2	Advarsel	Aggregat fortsætter i drift	
3	Alarm	Aggregat fortsætter i drift, men med reduceret funktionalitet	
4	Kritisk	Aggregat stopper	
5	Brand	Procedure ved udløst brandalarm starter op	

Find i alarmlisten via alarmnummeret anvisninger til fejlfhjælpning.

Alarmlog liste - menu 4.6

Bemærk: Det tager 19 sekunder inden listen vises.

Efter alarm- eller infonummeret står der et bogstav:

C = Clear

S = Set

Alarmloglisten viser de sidste 100 alarmer, advarsler og info der har været.

De ældste alarmer/info'er forsvinder fra listen, hvis antallet overstiger de 100 (FIFO-princippet).

"Slet alarm log"

Alarmloggen kan slettes ved at vælge ja, bemærk dette kan ikke fortrydes.

6.4 Alarmliste

Hovedstyring VEX/CX				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
00	01	1	Strøm tilsluttet til styringen	Visning af hvornår der er tilsluttet strøm til styringen.
00	02	1	Ukendt genstart af styringen	<ul style="list-style-type: none"> • Ukendt fejl, tilkald service.
00	03	1	En watchdog genstartede styringen	<ul style="list-style-type: none"> • Ukendt fejl, tilkald service.
00	04	1	Softwaren genstartede styringen	Softwaren har genstartet styringen.
00	05	1	Brugeren genstartede selv styringen	Brugeren har genstartet styringen.
00	06	1	Et spændingsdrop i forsyningen genstartede styringen	Genstart af styringen pga. spændingsfald.
00	07	1	Tid ændret	Visning af, hvornår tidsindstillingen er ændret.
00	16	1	Brugeren udførte "Manuel" afstilling af alarmer	Brugeren har nulstillet alarmer.

Frekvensomformer 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
01	01	4	En eller flere faser mellem frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabel mellem frekvensomformer 1 og motor.
01	02	4	Motorstrømmen fra frekvensomformer overstiger 300% af den tilladte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1.
01	03	4	Frekvensomformerens DC kreds har for højt spændingsniveau i forhold til maks. værdier	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er overspænding til frekvensomformer 1.
01	04	2	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau ved start af motor(er)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1.
01	05	4	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau når VEX aggregat stopper	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1.
01	06	4	Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ledningsforbindelsen fra forsyningstilslutningen til forsyningsadskilleren i VEX aggregatet. • Kontroller ledningsforbindelserne fra forsyningsadskilleren til frekvensomformer 1.
01	07	4	Forsyningen fra frekvensomformeren til motor(er) har mistet en fase	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabel mellem frekvensomformer 1 og motor. • Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
01	08	4	Frekvensomformeren er termisk overbelastet (baseret på interne beregninger)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmer blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
01	10	4	Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er for høj	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmer blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
01	11	4	Motor(er) på frekvensomformer trækker for stor strøm	Fejl på frekvensomformer 1.
01	12	4	Motor 1 på frekvensomformeren er overhededet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hjulet på motoren kan dreje frit. • Kontroller at ventilatorhjulet ikke er blokeret
01	13	4	Motor 2 på frekvensomformeren er overhededet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hjulet på motoren kan dreje frit. • Kontroller at ventilatorhjulet ikke er blokeret.

Frekvensomformer 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
01	14	4	Manglende modbus kommunikation til frekvensomformer	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbus kabel mellem connection board og frekvensomformer 1.
01	15	4	Hardware fejl på frekvensomformer	Fejl på frekvensomformer 1.
01	16	4	Software versionen i frekvensomformeren er for gammel	<ul style="list-style-type: none"> Opgrader softwaren i frekvensomformer 1.

Frekvensomformer 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
02	01	4	En eller flere faser mellem frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabel mellem frekvensomformer 2 og motor.
02	02	4	Motorstrømmen fra frekvensomformer overstiger 300% af den tilladte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2.
02	03	4	Frekvensomformerens DC kreds har for højt spændingsniveau i forhold til maks. værdier	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er overspænding til frekvensomformer 2.
02	04	2	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau ved start af motor(er)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2.
02	05	4	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau når VEX aggregat stopper	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2.
02	06	4	Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ledningsforbindelsen fra forsyningstilslutningen til forsyningsadskilleren i VEX aggregatet. • Kontroller ledningsforbindelserne fra forsyningsadskilleren til frekvensomformer 2.
02	07	4	Forsyningen fra frekvensomformeren til motor(er) har mistet en fase	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabel mellem frekvensomformer 2 og motor. • Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
02	08	4	Frekvensomformeren er termisk overbelastet (baseret på interne beregninger)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmer blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
02	10	4	Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er for høj	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmer blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
02	11	4	Motor(er) på frekvensomformer trækker for stor strøm	Fejl på frekvensomformer 2.
02	12	4	Motor 1 på frekvensomformeren er overhededet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hjulet på motoren kan dreje frit. • Kontroller at ventilatorhjulet ikke er blokeret.
02	13	4	Motor 2 på frekvensomformeren er overhededet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hjulet på motoren kan dreje frit. • Kontroller at ventilatorhjulet ikke er blokeret.

Frekvensomformer 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
02	14	4	Manglende modbus kommunikation til frekvensomformer	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbus kabel mellem connection board og frekvensomformer 2.
02	15	4	Hardware fejl på frekvensomformer	Fejl på frekvensomformer 2.
02	16	4	Software versionen i frekvensomformeren er for gammel	<ul style="list-style-type: none"> Opgrader softwaren i frekvensomformer 2.

Rotor styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
03	01	3	Rotationsalarm	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om drivremmen er intakt. Hvis remmen er defekt, skal den udskiftes af servicetekniker. Kontroller om rotoren nemt kan roteres. Kontroller om rotorvagten er defekt.
03	02	3	Underspændingsalarm	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller på forsyningsklemmerne i automatikboksen, om der er underspænding til rotorstyringen.
03	03	3	Overspændingsalarm	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller på forsyningsklemmerne i automatikboksen, om der er overspænding til rotorstyringen.
03	04	3	Rotormotoren trækker for meget strøm	Alarm indikerer at enten stepmotoren (mest sandsynligt) eller rotorstyring er defekt. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller delene og udskift den defekte del.
03	05	3	Rotorstyringen er overhedet	Temperaturen inde i rotorstyringen er over 95°C. <ul style="list-style-type: none"> Udskift rotorstyringen
03	06	3	Manglende modbus kommunikation til rotorstyring	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbus kabel mellem connection board og rotorstyring
03	07	4	Rotorstyringen er ude af drift og udetemperaturen er under 3°C	VEX er stoppet pga. udetemperatur er under 3°C, og rotoren ikke kører.

Tryktransmitter 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
04	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT1. • Kontroller modbus kabel fra MPT1 til øvrige enheder for fejlmontering.
04	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT1 udskiftes.
04	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT 1 kalibreres.
04	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
04	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
05	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT2. • Kontroller modbus kabel fra MPT2 til øvrige enheder for fejlmontering.
05	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT2 udskiftes.
05	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT2 kalibreres.
05	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
05	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 3				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlahjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
06	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT3. • Kontroller modbus kabel fra MPT3 til øvrige enheder for fejlmontering.
06	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT3 udskiftes.
06	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT3 kalibreres.
06	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
06	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 4				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlahjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
07	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board og MPT4. • Kontroller modbus kabel fra MPT4 til øvrige enheder for fejlmontering.
07	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT4 udskiftes.
07	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT4 kalibreres.
07	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
07	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 5				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlahjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
08	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT5. • Kontroller modbus kabel fra MPT5 til øvrige enheder for fejlmontering.
08	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT5 udskiftes.
08	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT5 kalibreres.
08	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
08	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 6				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlahjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
09	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT6. • Kontroller modbus kabel fra MPT6 til øvrige enheder for fejlmontering.
09	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT6 udskiftes.
09	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT6 kalibreres.
09	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
09	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 7				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
10	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board og MPT7. • Kontroller modbus kabel fra MPT7 til øvrige enheder for fejlmontering.
10	02	4	Fejl ved kalibrering	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv at kalibrere igen. • Hvis problemet fortsætter skal MPT7 udskiftes.
10	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT7 kalibreres.
10	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
10	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Temperatur føler					
Enhed	Fejl nr.		Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
	xx	yy			
11	01	4	TE11:	Temperaturføleren i fraluftkanalen er afbrudt	TE11: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	02	4	TE11:	Temperaturføleren i fraluftkanalen er kortsluttet	TE11: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	03	3	TE12:	Temperaturføleren i afkastkanalen er afbrudt	TE12: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	04	3	TE12:	Temperaturføleren i afkastkanalen er kortsluttet	TE12: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	05	4	TE21:	Temperaturføleren i udeluftkanalen er afbrudt	TE21: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	06	4	TE21:	Temperaturføleren i udeluftkanalen er kortsluttet	TE21: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	07	4	TE22:	Temperaturføleren i tiluftslufts kanalen er afbrudt	TE22: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	08	4	TE22:	Temperaturføleren i tiluftslufts kanalen er kortsluttet	TE22: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Temperatur føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
11	09	4	TE-RPT: Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt	TE-RPT: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	10	4	TE-RPT: Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	TE-RPT: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	11	4	TE-SPT: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt	TE-SPT: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	12	4	TE-SPT: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	TE-SPT: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	13	4	TE-RPT-X: Ekstern temperaturføler på returvandsrøret fra vandvarme-fladen er afbrudt	TE-RPT-X: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	14	4	TE-RPT-X: Ekstern temperaturføler på returvandsrøret fra vandvarme-fladen er kortsluttet	TE-RPT-X: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	15	4	Tice: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt	Tice: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	16	4	Tice: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	Tice: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Brandtermostater				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
12	01	5	BT40/50, FIRE: VEX/CX aggregat er stoppet med udløst brandalarm	BT40/50, FIRE: Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: <ul style="list-style-type: none"> • Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. • Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus
12	02	5	BT70, AUX IN: VEX/CX aggregater stoppet med udløst brandalarm	BT70, AUX IN: Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: <ul style="list-style-type: none"> • Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. • Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus
12	03	3	Brandmands overstyring fejl	Brandmands overstyrings panelet er efterladt i en ulovlig indstilling.

Filtre				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
13	01	2	Fraluftfilteret skal snart skiftes	Fraluftfilteret skal snart skiftes
13	02	3	Fraluftfilteret skal skiftes	Fraluftfilteret skal skiftes
13	03	2	Udeluftfilteret skal snart skiftes	Udeluftfilteret skal snart skiftes
13	04	3	Udeluftfilteret skal udskiftes	Udeluftfilteret skal udskiftes

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.		Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	01	1	Overhedningssikringen TSA70 er aktiveret.	HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 70°C.
14	02	2	Overhedningssikringen TSA70 er, eller har været aktiveret.	HCE: <ul style="list-style-type: none"> Kontroller luftmængden gennem elvarmefladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmer blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen: <ul style="list-style-type: none"> - HCE240: 135l/s - HCE250: 240l/s - HCE260: 480l/s - HCE270: 750l/s - HCE280: 1260l/s
14	03	1	Overhedningssikringen TSA120 er aktiveret.	HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 120°C.
14	04	4	Overhedningssikringen TSA120 er, eller har været aktiveret.	HCE: <ul style="list-style-type: none"> Kontroller luftmængden gennem elvarmefladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmer blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen: <ul style="list-style-type: none"> - HCE240: 135l/s - HCE250: 240l/s - HCE260: 480l/s - HCE270: 750l/s - HCE280: 1260l/s Bemærk: Der skal udføres manuel reset på elvarmefladen før alarmer kan nulstilles i betjeningspanelet.
14	07	1	Elvarmefladestyringens interne overhedningssikring er aktiveret.	HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 60°C i automatikboksen.
14	08	4	Elvarmefladenstyringens interne overhedningssikring er, eller har været aktiveret.	HCE: <ul style="list-style-type: none"> Temperaturen i elvarmefladens automatikboks er eller har været over 60°C. Kontroller hvad der evt. har kunnet forårsage den høje temperatur og udbedre fejlen.
14	09	3	Returvandstemp. er ved at være for lav. VEX kører reduceret drift og frostsikring.	HCW: <ul style="list-style-type: none"> Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmepladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	10	3	Returvandstemp. er for lav. Frostsikringen er aktiveret og VEX stoppes midlertidigt.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.</p>
14	11	3	Returvandstemp. målt af ekstern føler er ved at være for lav. VEX kører reduceret drift.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.</p>
14	12	3	Returvandstemp. målt af ekstern føler er for lav. VEX stoppes midlertidigt.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.</p>
14	13	4	Maksimal antal genstartsforsøg indenfor sidste time er nået.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.</p>

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	14	4	Det lykkedes ikke at hæve returvandstemp. indenfor 5 min. efter frostsikring med stoppet VEX.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.</p>
14	16	3	Der er varmebehov men flowet gennem el-varmefladen er for lav.	<p>HCE:</p> <p>Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HCE240: 135l/s - HCE250: 240l/s - HCE260: 480l/s - HCE270: 750l/s - HCE280: 1260l/s

HC Føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
15	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut- tet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	05	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- varmefladen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	06	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- varmefladen er kort- sluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	07	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er af- brudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	08	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	09	4	Den eksterne tempera- turføler på returvands- røret på vandvarme fla- den er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	10	4	Den eksterne tempera- turføler på returvands- røret på vandvarme fla- den er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle- ren skiftes.
15	13	4	Den interne tempera- turføler i varmestyrin- gen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Skift varmestyringsprintet MHCW
15	14	4	Den interne tempera- turføler i varmestyrin- gen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Skift varmestyringsprintet MHCW

HC Føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
15	15	3	Manglende modbus kommunikation til tryk-transmitter	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller modbus-kabel mellem varmestyringsprint og efterfølgende MPT

HC styring				
Enhed	Fejl nr.		Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
16	01	1	MHCW: Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet.	Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW : - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE : - der skal ikke være monteret lus.
16	02	1	HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret	HCW : Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret pga. at advarselgrænsen for frostsikring af vandvarmefladen er nået.
16	03	1	HCW: VEX/CX'en stoppes midlertidig	HCW : Ventilatorhastigheden er midlertidig stoppet pga. at stoptemperaturen for frostsikring af vandvarmefladen er nået.
16	04	1	HCW: VEX/CX'en stoppes	HCW : Ventilatorerne er stoppet pga. frost alarm på vandvarmefladen.
16	05	1	HCE: Der køres efterløb fordi der har været varme på elvarmefladen indenfor de sidste 3 min.	HCE : Ventilatorerne kører efterløb i 3 min. efter elvarmefladen har været i drift.
16	06	1	HC: Varmestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	HC : Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
16	07	1	HC: Varmestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	HC : Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
16	10	1	HCE: Varmeeffekt er reduceret på grund af lav luftmængde i tilluftkanal	HCE : Når lufthastigheden er mellem 0,5 og 1,5m/s over elvarmestavene, tillades ikke fuld varmeeffekt. Fuld varmeeffekt tillades kun når lufthastigheden overstiger 1,5m/s over elvarmestavene.
16	13	4	HC: Der er fundet en varmestyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	HC : I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres eftervarmefladen.
16	14	4	MHC: Varmestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW : - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE : - der skal ikke være monteret lus.
16	15	4	MHCW: Manglende modbus kommunikation til vandvarmestyringen	MHCW : <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MHCW. • Kontroller modbus kabel fra HCW til øvrige enheder for fejlmontering.
16	16	3	MHCE: Manglende modbus kommunikation til elvarmestyringen	MHCE : <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MHCE. • Kontroller modbus kabel fra HCE til øvrige enheder for fejlmontering.

Luftmængde/tryk				
Enhed	Fejl nr.		Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
20	01	1	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for høj	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	02	2	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for høj i 30 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 30 minutter. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	03	1	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for lav	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	04	2	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for lav i 30 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 30 minutter. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	05	1	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for høj	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	06	2	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for høj i 30 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 30 minutter. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	07	1	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for lav	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	08	2	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for lav i 30 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 30 minutter. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	09	1	Minimum luftmængden for køle/varmeanheder i tilluftkanalen er ikke opfyldt	Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeanheder er ikke opnået. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	10	3	Minimum luftmængden for køle/varmeanheder i tilluftkanalen har ikke været opfyldt i 30 minutter	Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeanheder er ikke opnået indenfor 30 minutter. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	11	1	Køl kan ikke frigives da forholdet mellem tilluft og fraluftmængden er ikke opfyldt	Den krævede luftbalance mellem tilluft og fraluft er højere end den tilladte grænse på 1,15:1. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	12	3	Køl kan ikke frigives da forholdet mellem tilluft og fraluftmængden har ikke været opfyldt i 30 minutter	Den krævede luftbalance mellem tilluft og fraluft er stadig, efter 30 minutter, højere end den tilladte grænse på 1,15:1. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.

CO ₂ -føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
21	01	2	Manglende modbus kommunikation til MIO CO ₂ -modulet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
21	02	2	CO ₂ -niveau er under 100 ppm. CO ₂ -sensoren er muligvis defekt.	<ul style="list-style-type: none"> • CO₂-sensoren er muligvis defekt og bør skiftes.
21	03	2	CO ₂ input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret.	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer BMS.

Temperaturføler MIO-TS				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
22	01	2	Manglende modbus kommunikation til MIO-TS modulet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
22	02	2	Temperaturføleren er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2. • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
22	03	2	Temperaturføleren er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2. • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Fugtføler RH				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
23	01	2	Manglende modbus kommunikation til MIO RH modulet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollerer modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontrollerer modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontrollerer DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
23	02	2	Fugt niveau er under 2% - RH sensoren er muligvis defekt	<ul style="list-style-type: none"> • Fugtføleren er muligvis defekt og bør skiftes.
23	03	2	RH input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurerer BMS.

Bevægelsesføler PIR				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
24	01	2	Manglende modbus kommunikation til PIR modulet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollerer modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og PIR modulet. • Kontrollerer modbus kabel fra PIR-modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontrollerer DIP-switch indstillingerne i PIR-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen eller PIRB-AS vejledningen.
24	02	2	PIR input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurerer BMS.

Køleunit				
Enhed	Fejl nr.		Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
25	01	3	Køleanlægget er stoppet pga. for lavt fordampningstryk	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller lavtrykspressostaten. Lavtrykspressostaten kobler ud ved 0,69bar og genindkobler ved 2,21bar. Ved at sammenholde med aktuel manometertryk kan det kontrolleres om anlægget skal være koblet ud på lavtrykspressostaten. • Kontroller funktionen af EX reguleringsventilen. • Kontroller fyldningen på anlægget. Nødvendig fyldning fremgår af typeskiltet.
25	02	3	Køleanlægget er stoppet pga. for højt kondenseringstryk	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller højtrykspressostaten. Højtrykspressostaten kobler ud ved 29,3bar. Ved at sammenholde med aktuel manometertryk kan det kontrolleres om anlægget skal være koblet ud på højtrykspressostaten. • Kontroller funktionen af EX reguleringsventilen. • Kontroller fyldningen på anlægget. Nødvendig fyldning fremgår af typeskiltet.
25	03	3	Køleanlægget er stoppet pga. overhedning i kølekompressoren	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kompressorens strømforbrug. • Kontroller luftmængden gennem køleuniten, vælg samme ventilationshastighed som da alarmer blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder gennem køleuniten: <ul style="list-style-type: none"> - CU240: 195l/s - CU250: 417l/s - CU260: 528l/s - CU270: 611l/s • Kontroller funktionen af EX reguleringsventilen. • Kontroller fyldningen på anlægget.
25	04	3	Køleanlægget er stoppet pga. for høj trykgastremperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at VEX'ens luftmængdemåling, som styrer luftmængden gennem kondensatorfladen, er korrekt. • Kontroller luftmængden gennem køleuniten, vælg samme ventilationshastighed som da alarmer blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder gennem køleuniten: <ul style="list-style-type: none"> - CU240: 195l/s - CU250: 417l/s - CU260: 528l/s - CU270: 611l/s • Kontroller fyldningen på anlægget.
25	05	3	Temperaturføleren i tiluftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
25	06	3	Temperaturføleren i tiluftkanalen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Køleunit				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
25	07	3	Temperaturføleren i udeluftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
25	08	3	Temperaturføleren i udeluftkanalen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
25	15	3	Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen	I menu 3.3 "VEX konfiguration" konfigureres køleanlægget.
25	16	3	Manglende modbus kommunikation til kølestyringen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board og MCUC modulet. • Kontroller modbus kabel fra MCUC modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

Ekstern køleunit (MXCU) føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
27	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
27	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Ekstern køleunit (MXCU) Styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
28	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
28	06	1	Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
28	07	1	Kølestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
28	13	4	Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres køleenheden.
28	14	4	Kølestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
28	15	4	Manglende modbus kommunikation til kølestyringen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MXCU modulet. Kontroller modbus kabel fra MXCU modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

MCCW				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
30	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
30	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut- tet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
30	05	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- kølefladen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
30	06	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- kølefladen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.

MCCW styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
31	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
31	06	1	Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
31	07	1	Kølestyrings sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
31	13	4	Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	I menu 3. "Tilbehør" konfigureres køleenheden.
31	14	4	Kølestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
31	15	4	Manglende modbus kommunikation til kølestyringen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbus kabel mellem connection board og MCCW modulet. Kontroller modbus kabel fra MCCW modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

Modbus Status				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
34	01	1	SendModbusDataReceive fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	02	1	SendModbusDataSend fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	03	1	SendModbusDataConnect fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	04	1	SetRegister Connect-fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	05	1	SetCoil Connect fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	06	1	GetRegister Connect-fail	Kontakt EXHAUSTO A/S

Ekstern styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
35	01	3	Manglende modbus kommunikation til MIO-AUX1 (fraluft) modulet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
35	02	3	Manglende modbus kommunikation til MIO-AUX2 (tilluft) modulet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.

EC Controller 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
36	02	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om der er underspænding til EC controller 1.
36	03	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om der er overspænding til EC controller 1.
36	04	1	Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte.
36	06	1	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90°C	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
36	07	4	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 120°C	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
36	08	4	Hardware fejl på EC controller	<ul style="list-style-type: none"> Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 1.
36	09	4	MCE FAULT	<ul style="list-style-type: none"> Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 1.
36	10	4	Motor blokeret	<ul style="list-style-type: none"> Motor på EC controller er blokeret.
36	11	4	Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller kabel mellem EC controller 1 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
36	14	4	Software versionen i EC controlleren er forældet	<ul style="list-style-type: none"> Opgrader softwaren i EC controller 1.
36	15	4	EC controller passer ikke til VEX/CX størrelse	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om EC controlleren passer til VEX/CX størrelsen, se evt. VEX/CX konfiguration.
36	16	4	Manglende modbus kommunikation til EC controller	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller.

EC Controller 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
37	02	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om der er underspænding til EC controller 2.
37	03	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om der er overspænding til EC controller 2.
37	04	1	Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte.
37	06	1	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90°C	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmer blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
37	07	4	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 120°C	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmer blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
37	08	4	Hardware fejl på EC controller	<ul style="list-style-type: none"> Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 2.
37	09	4	MCE FAULT	<ul style="list-style-type: none"> Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 2.
37	10	4	Motor blokeret	<ul style="list-style-type: none"> Motor på EC controller er blokeret.
37	11	4	Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller kabel mellem EC controller 2 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
37	14	4	Software versionen i EC controlleren er forældet	<ul style="list-style-type: none"> Opgrader softwaren i EC controller 2.
37	15	4	EC controller passer ikke til VEX/CX størrelse	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om EC controlleren passer til VEX/CX størrelsen, se evt. VEX/CX konfiguration.
37	16	4	Manglende modbus kommunikation til EC controller	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller.

Konfiguration				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
40	01	4	Type er ikke konfigureret	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer VEX/CX'en i menu 3.3
40	02	4	Størrelse er ikke konfigureret	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer VEX/CX størrelsen i menu 3.3
40	03	4	Orientering er ikke konfigureret	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer orienteringen i menu 3.3

Dining solution				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
42	01	4	Motorstyring 1 passer ikke til Dining Solution	<ul style="list-style-type: none"> • Styring af eksternt fraluftventilator der erstatter intern fraluftventilator

Køle Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
43	01	3	Temperaturføler efter CCW-flade i tilluftkanalen er kortsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	02	3	Temperaturføler efter CCW-flade i tilluftkanalen er afbrudt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	03	3	Temperaturføler på fremløb til CCW-flade i fraluftkanalen er kortsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	04	3	Temperaturføler på fremløb til CCW-flade i fraluftkanalen er afbrudt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	05	3	Trykgas temperaturføler er kortsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	06	3	Trykgas temperaturføler er afbrudt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	07	3	Sugegas tryksensor er kortsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	08	3	Sugegas tryksensor er afbrudt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	09	3	Trykgas tryksensor er kortsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	10	3	Trykgas tryksensor er afbrudt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	11	3	Lavtryk trykvagt har udløst stop.	Tilkald kølemontør.
43	12	3	Højtryk trykvagt har udløst stop.	Tilkald kølemontør. Der tillades 3 driftsstop på grund af højt tryk inden denne alarm udløses.
43	13	3	Høj trykgas temperatur har udløst stop.	Tilkald kølemontør.

Køle Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
43	14	3	MC alarm udgang aktiveret.	Aflæs eventuel fejlkode på motorcontrollerens display og kontakt service. Denne alarm kan ikke afstilles via HMI-panelet før alarmen er afstillet på køleenhedens motorcontroller: <ul style="list-style-type: none"> • Afbryd forsyningsspændingen til køleenheden i 1 minut via forsyningsadskilleren på køleenheden. • Afstil herefter alarmen via HMI-panelet.
43	15	4	Ukendt konfiguration.	Chillerens størrelse er ikke konfigureret. Kontakt EXHAUSTO service.

Køle Status				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
44	02	2	Sugetryk er lavt.	Anlægget kører reduceret drift.
44	03	2	Trykgas tryk er højt.	Anlægget kører reduceret drift.
44	10	2	Reduceret drift af CH-køleunit på grund af lav fremløbstemperatur til CCW-flade-afkast.	CH-køleunit kører med reduceret drift pga. lav fremløbstemperatur til fladen i afkastkanalen. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller frostsikringsgrænsen er indstillet korrekt i henhold til glykolblanding. • Øg luftmængden.
44	11	2	Blokeret drift af CH-køleunit pga. udkobling ved for lav fremløbstemp., for mindre end 3t siden.	CH-køleunit er stoppet pga. lav fremløbstemperatur til fladen i afkast kanalen. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller frostsikringsgrænsen er indstillet korrekt i henhold til glykolblanding. • Øg luftmængden.
44	15	4	CH-køleunit er ikke konfigureret korrekt.	Der er fundet en CH-køleunit, men enheden er ikke valgt i menuen "Tilbehør".
44	16	4	CH-køleunit kommunikationsfejl.	Kommunikationen til kølepumpe enheden er blevet afbrudt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller forsyningsspændingen til enheden. 2. Kontroller modbus forbindelsen mellem EXact styringen og CH-køleunit.

MXHP				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
45	01	3	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
45	02	3	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut- tet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
45	03	3	Ekstern DX-enhed har en aktiv alarm	Der er modtaget en sumalarm fra den eksterne DX-enhed. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller styring/HMI på den eksterne DX-enhed, for at få op- lyst fejltypen og hvordan fejlen afhjælpes.
45	04	3	Indstillingerne i menu- en er ikke bekræftet	Opsætningen af MXHP i HMI-menu 3.1.9 er ikke bekræftet. <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgå opsætningen og bekræft opsætningen for at af- hjælpe fejlen.

MXHP styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
46	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller lus i stikket CN6 på styringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, mellem 5 og 6, samt mellem 7 og 8.
46	06	1	Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	Styringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
46	07	1	Kølestyrings sikker- hedsfunktioner oversty- res lokalt ifm. service	Styringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
46	13	4	Der er fundet en køle- styring, men den er ik- ke valgt i VEX/CX kon- figurationen	I menu 3. "Tilbehør" konfigureres enheden.
46	14	4	Kølestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller lus i stikket CN6 på styringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, mellem 5 og 6, samt mellem 7 og 8.
46	15	4	Manglende modbus kommunikation til køle- styringen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller modbus kabel mellem connection board(EXact)/ mainboard (EXact2) og MXHP modulet. • Kontroller modbus kabel fra MXHP modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

MCOCW Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlfhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
47	05	3	Ekstern pumpe eller DX-enhed har en aktiv alarm	Der er modtaget en sumalarm fra den eksterne pumpe eller DX-enhed. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller styring/HMI på den eksterne pumpe eller DX-enhed, for at få oplyst fejltypen og hvordan fejlen afhjælpes.
47	06	4	Indstillingerne i menuen er ikke bekræftet	Opsætningen af MCOCW i HMI-menu 3.1.10 er ikke bekræftet. <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgå opsætningen og bekræft opsætningen for at afhjælpe fejlen.
47	09	3	Returvandtemp. er ved at være for lav. VEX/CX kører reduceret drift og frostsikring.	HCW: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.
47	10	3	Returvandtemp. er for lav. Frostsikringen er aktiveret og VEX/CX stoppes midlertidigt.	HCW: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.
47	11	3	Returvandtemp. målt af ekstern føler er ved at være for lav. VEX/CX kører reduceret drift.	HCW: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.

MCOCW Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
47	12	3	Returvandstemp. målt af ekstern føler er for lav. VEX/CX stoppes midlertidigt.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmeblænde fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.</p>
47	13	4	Maksimal antal genstartsforsøg indenfor sidste time er nået.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmeblænde fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.</p>
47	14	4	Det lykkedes ikke at hæve returvandstemp. indenfor 5 min. efter frostsikring med stoppet VEX/CX.	<p>HCW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmeblænde fungerer. <p>Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. <p>Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.</p>

MCOCW Føler					
Enhed	Fejl nr.		Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
	xx	yy			
48	01	4	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	02	4	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut- tet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	05	4	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- varmefladen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	06	4	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- varmefladen er kort- sluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	07	4	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarme- fladen er af- brudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	08	4	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarme- fladen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	09	4	4	Den eksterne tempera- turføler på retur-vand- srøret på vandvarme- fladen er afbrudt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	10	4	4	Den eksterne tempera- turføler på retur-vand- srøret på vandvarme- fladen er kortsluttet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.

MCOCW Styring				
Enhed	Fejl nr.		Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
49	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller lus i stikket CN6 på MCOCW modulet. Der skal være en lus mellem 5 og 6.
49	02	1	Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret	Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret pga. at advarselsgrænsen for frostsikring af vandvarmefladen er nået.
49	03	1	VEX'en stoppes midlertidig	Ventilatorhastigheden er midlertidig stoppet pga. at stoptemperaturen for frostsikring af vandvarmefladen er nået.
49	04	1	VEX'en stoppes	Ventilatorerne er stoppet pga. frostalarm på vandvarmefladen.
49	06	1	Varmestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	MCOCW styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
49	07	1	Varmestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	MCOCW styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
49	11	2	Varme er blokeret på grund af koldt vand i fremløbsrøret	EXact har konstateret et varmebehov, men har via TE-SPT registreret, at der er koldt vand i fremløbsrøret. Varme er derfor blokeret i 6 timer. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at der er varmt vand i fremløbsrøret, hvis varme-funktion ønskes.
49	12	2	Køling er blokeret på grund af varmt vand i fremløbsrøret	EXact har konstateret et kølebehov, men har via TE-SPT registreret, at der er varmt vand i fremløbsrøret. Køling er derfor blokeret i 6 timer. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at der er koldt vand i fremløbsrøret, hvis kølefunktion ønskes.
49	13	4	Der er fundet en varmestyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres eftervarmeplade som MCOCW.
49	14	4	Varmestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller lus i stikket CN6 på MCOCW modulet. Der skal være en lus mellem 5 og 6.
49	15	4	Manglende modbus kommunikation til vandvarmestyringen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ mainboard (EXact2) og MCOCW modulet. Kontroller modbus kabel fra MCOCW modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

ALC fraluftspjæld alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
52	01	4	MD1: Ingen kommunikation til spjældmotor.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller Modbus-kabel til og fra ALC-spjæld for fejlmontering.
52	02	4	MD1: Forkert type spjældmotor.	<ul style="list-style-type: none"> Konroller at spjældmotortype og Modbus-adresse (17) er korrekt.
52	03	1	MD1: Spjældmotor kan ikke bevæge sig.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om ALC-spjæld har nedsat bevægelighed(er blokeret).

ALC alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
54	01	2	Øget rotationslækage	Lækage trykket (diff.tryk) er under 0 Pa. ALC-spjældet kan ikke kompencere for trykforholdene. <ul style="list-style-type: none"> Kontakt evt. support.
54	02	2	Diff. tryk under 0 Pa i mere end 5 min. Der kan opstå lækage.	Anlægget fortsætter, men der er risiko for lækage. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller om ALC-spjældet i fraluften er blokeret.
54	03	2	For stor spjældaktivitet/periodiske udsving	Anlægget fortsætter, men der er risiko for at spjældmotoren lider overlast <ul style="list-style-type: none"> Kontakt evt. support.


Appendix 1 - Principskitser

Principskitser


Principskitser for anlæg med chiller

For anlæg med chiller installeret, se principskitserne bagerst i vejledningen for chilleren.


VEX240-250-260-270L ventilatorplacering 1



VEX240-250-260-270R ventilatorplacering 1




VEX240-250-260-270L ventilatorplacering 2



RD12910DK-03

VEX240-250-260-270R ventilatorplacering 2



RD12911DK-03

Appendix 2 - Temperaturmodstand tabel

Temperaturmodstand tabel DC95

Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]
-40	324270	-1	34464	38	5774
-39	320139	0	32737	39	5545
-38	299580	1	31107	40	5326
-37	280471	2	29567	41	5116
-36	262702	3	28113	42	4917
-35	246172	4	26739	43	4726
-34	230786	5	25440	44	4543
-33	216458	6	24211	45	4369
-32	203110	7	23049	46	4202
-31	190669	8	21950	47	4042
-30	179068	9	20910	48	3890
-29	168246	10	19924	49	3743
-28	158145	11	18991	50	3604
-27	148714	12	18107	51	3470
-26	139904	13	17270	52	3342
-25	131670	14	16476	53	3219
-24	123972	15	15722	54	3101
-23	116772	16	15008	55	2988
-22	110035	17	14330	56	2880
-21	103727	18	13687	57	2777
-20	97820	19	13076	58	2678
-19	92286	20	12496	59	2582
-18	87099	21	11945	60	2491
-17	82235	22	11421	61	2403
-16	77673	23	10923	62	2319
-15	73391	24	10450	63	2239
-14	69372	25	10000	64	2161
-13	65597	26	9572	65	2087
-12	62050	27	9164	66	2015
-11	58717	28	8776	67	1947
-10	55582	29	8407	68	1881
-9	52634	30	8055	69	1817
-8	49860	31	7720	70	1756
-7	47249	32	7401	71	1698
-6	44790	33	7097	72	1641
-5	42474	34	6807	73	1587
-4	40292	35	6530	74	1535
-3	38234	36	6266	75	1485
-2	36294	37	6014	76	1437

Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]
77	1390	93	840,6	109	528,5
78	1346	94	815,7	110	514,0
79	1303	95	791,6	111	500,0
80	1261	96	768,4	112	486,4
81	1221	97	746,0	113	473,2
82	1183	98	724,3	114	460,5
83	1146	99	703,3	115	448,2
84	1110	100	683,1	116	436,3
85	1075	101	663,5	117	424,7
86	1042	102	644,6	118	413,5
87	1010	103	626,3	119	402,7
88	979,4	104	608,6	120	392,1
89	949,6	105	591,5	121	382,0
90	920,9	106	574,9	122	372,1
91	893,2	107	558,9	123	362,5
92	866,4	108	543,4	124	353,2



Scan code and go to addresses at
www.exhausto.com